


ŘEZ E - E



- POZNÁMKY:**
- nejdílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
  - před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
  - všechny rozměry je nutné přizpůsobit před objednáním a montáží skutečnému stavu na stavbě
  - všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
  - provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy
  - výrobci a jejich katalogovými listy
  - všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
  - přetlak vzduchu dveřmi zajistí stavba
  - ocelovou konstrukci pod venkovní jednotky VZT a klimatizace zajistí stavba
  - vzhledem k pouze částečnému prázdnému ordnaci je třeba zareglovat výkon VZT jednotek i chlazení tak, aby byly provozovány na min. 20-25% výkonu, a to i za situace, že budou větrány a chlazeny některé místnosti bez nájemce.
  - demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace

**ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHICKY STEJNÝCH NEBO ODOBŇNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VÝŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODOBŇNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ. PRO ZHOTOVITELE JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.**

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ŽAKÁRY 01 P 17	
HP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Pulec		PROJEKTANT Č. 001 Ing. Jana Prchalová	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/800, 140 46 Praha 4 Krč		PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA	
NÁZEV AKCE KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS		STAVEBNÍ ÚŘAD Praha 4	
ZADAVATEL Novodvorská 1083/155, Praha 4 - Lhotka		DATUM 03/2021	
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV		ZMĚNA Č. 8 x A4	
OBŠAH PŮDORYS STŘECHY		MĚŘÍTKO 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU 04	
		ČÍSLO TISKU	
		Sídlo: Dráhoběžkova 54, Praha 9 IČO: 26 49 63 99 DIČ: CZ 26 49 63 99	
		+420 603 233 574 antre@antre.cz	