

Váš dopis ze dne:

06.01.2022

Vyřizuje / telefon:

Karel Mudruška / 267052954

R-Projekt 07 Praha

Ke Strašnické 1795/8

100 00 Praha 10 Strašnice

V Praze dne 12.01.2022

Praha 4, Michle, ul. Na rolích, č.parc. 1711/1, nová přípojková skříň

S předloženou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasí. Požadovaný příkon elektřiny pro odběr $P_s = 1 \text{ kW}$ (dle hlavního jističe před elektroměrem: park 1x 1x16 A) zajistí PREdi po rozšíření distribuční soustavy dle následujících bodů:

a) Rozvody 1 kV

Na stávající kabel směr RIS 56/698 - RIS 56/654 bude zasmyčkována nová přípojková kabelová skříň typu SS102-OT. Pro zasmyčkování bude použit nový kabel typu AYKY-OT 3x240+120mm², viz příloha.

V příloze Vám zasíláme v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a související vyhláškou č. 16/2016 Sb. návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, kde se upřesňuje výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a vzájemná koordinace. Žádáme Vás o doplnění potřebných údajů ve smlouvě, aby mohla být smlouva nejpozději do 90 dní vzájemně podepsána. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření uvedené smlouvy, rezervace příkonu zaniká. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normy Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Norma je přístupná na webových stránkách PREdi v části Podnikové normy (www.predistribuce.cz). Případné konzultace řeší útvar PREdi - Metodika a podpora spoluprac. partnerů, e-mail: podporasp@predistribuce.cz, telefon 267053621.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací. Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Platnost našeho vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100

Příloha: návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Ing. Miroslav Hamáček

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

