


Tabulka místností				
Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m ²]	PODLAHA	P
1.01	CHODBA	23.11	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.02	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	12.19	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, ČIST. PROSTŘEDKY	1.33	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.04	DENNÍ MÍSTNOST	8.08	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.05	WC	2.66	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.06	CHLAZENÝ SKLAD BIOLOGICKÉHO ODPADU	3.54	KERAMICKÁ DLAŽBA	
1.07	VYTLOUKÁNÍ VAJEC/PŘÍPRAVA MASA	14.41	VINYL	
1.08	PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN	1.92	VINYL	
1.09	KUCHYŇ	72.17	VINYL	
1.09a	MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBI	13.19	VINYL	
1.10	MYTÍ STOLNIHO NÁDOBI	35.23	VINYL	
1.11	JIDELNA	173.69	PVC	
1.12	CHODBA	26.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	
S1	SCHODY		KERAMICKÁ DLAŽBA	
V1	OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH	2.24	STĚRKA	

Celková plocha [m²]: 390.04

GASTROTECHNOLOGIE : LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ ELEKTRO



- POZNÁMKY - GASTROTECHNOLOGIE :**
- (1) K zařízení, které to vyžadují, je nutné přivést upravenou vodu od změkčovače (viz instalační tabulka).
 - (2) Instalační výkres řeší přípojné body pouze ke gastronomickému zařízení.
 - (3) U pracovních ploch doporučujeme rozstříst el.zásuvky.
 - (4) U zařízení musí být připraven zemnicí drát.
 - (5) El.přívod - volný konec musí být v provedení "gumový kabel".
 - (6) Jako příloha výkresu je instalační tabulka s popisem jednotlivých přípojných bodů.
 - (7) V rámci rekonstrukce bude nutné řešit úpravu výdejního (cipového) systému.
 - (8) Vedení mezi KJ, CHB a CHM (Cu a kompletní elektroinstalace) zajistí dodavatel technologie. Stavební připravenost - stoupačky, průstupy a jejich začátek zajistí dodavatel stavby. Odpad pro napojení kondenzátu z výparníku musí být připraven včetně sifonu ve zdi nebo v podlaze. KJ budou umístěny ve venkovním prostoru.Trasa vedení bude známa v realizačních a koordinačních výkresech stavební dokumentace.
 - (9) Gastronomické technologie budou osazeny na stavební sokl.
 - (10) Betonový sokl pod zařízením - povrch hladký a vodorovný, rozměr včetně finálního povrchu, výška soklu 100 mm (varný blok = 150 mm). Přípravené instalace nesmí zasahovat nad sokl.
 - (11) Pro nástěhování zařízení musí být zajištěny transportní cesty. Nutná koordinace dodavatele gastru se stavbou.
 - (12) U boxu musí stavba zajistit revizní otvor ve stavebním podhledu pro vstup servisního technika nad box.
 - (13) Příjmová váha bude zapuštěna do podlahy. Konkrétní řešení dle typu realizované plošiny.

Poznámka 2
Přívodní kabely z rozpojovací skříně do elektroměrů, rozvaděčů budou v celé délce uloženy v nepřerušovaných trubkách (mechanicky odolná trubka).
PŘEDÍ určilo nový způsob napojení objektu.
Nové napojení objektu bude napojeno z nové skříně, která bude osazena do fasády objektu.

VZT Poznámka 3
Zařízení VZT s označením v půdoryse "Pozn.3" napojuje profese MaR

PK POŽÁRNÍ KLAPKA
VZT VENTILÁTOR
VYPÍNAČ 2.PÓLOVÝ
ŽALUZIOVÝ OVLADAČ IP44
přívod elektřiny
el.zásuvka 230 V "URČENA"
3~ el.zásuvka 400 V
~ volná el.zásuvka 230 V
K1, K1, G3, J12, M10, ...
Označení gastrotechnologie (viz. projekt GASTRA)

POZNÁMKA :

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO ODPOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODPOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = vstup - m.č. B1.01

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKAZKY		12 P 21	
Ing. Karel Šíp		tel : 2 66 109 838		STUPŇ DOKUMENTACE	
Ing. Jaroslav Šimánek		e-mail : antre@antre.cz		DUR + DSP/DPS	
Ing. Jaroslav Šimánek		Ing. Jaroslav Šimánek		PROFISE	
MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		ESI - SILNOPROUD	
NAVŠÍ AKCE		PRAHA 4		DATUM	
ZŠ POLÁČKOVA 1067/3, PRAHA 4		REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ		06/2022	
Poláčkova 1067/3 Praha 4, č. parc.: 1256/7, 1256/3, 1256/8 - k. ú.: Kř.		FORMÁT		A4	
NAVRHOVANÝ STAV		SO 01		MĚŘÍTKO	
PŮDORYS 1. NP		EL-06		1:50	
Zpracovatel části Special designer PIRS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO		Ing. Jaroslav Šimánek Na Stráž 1306/5 180 00 Praha 8 T: +420 777260955 E: jaroslav.simaneck@seznam.cz			