



- rozvodny pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. přívlakem
- prostory pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostory musí být řádně utěsněny

## TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
201	SCHODIŠTĚ	41,55	KERAMICKÁ DLAŽBA
202	CHODBA	227,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
203	UČEBNA	61,15	PVC
204	UČEBNA	60,65	PVC
205	UČEBNA	60,65	PVC
206	UČEBNA	61,85	PVC
207	UČEBNA	61,85	PVC
208	JAZYKOVÁ UČEBNA	60,65	PVC
209	UČEBNA	60,65	PVC
210	UČEBNA	61,85	PVC
211	KABINET	18,15	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
212	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,84	

LEGENDA:



motorový kontrolér 4 kan.



motorový kontrolér 2 kan.

_____	silové napájení kontrolérů
_____ . _____	sběrnice systému
_____	JY(St)Y 2x2x0,8mm <sup>2</sup>
_____ k _____	kabeláž k tlačítkům
_____	JY(St)Y 2x2x0,8mm <sup>2</sup>

## POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY



ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

ZVÝŠENÁ:	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
DOPLŇKOVÁ:	DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
	PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014



## Schema

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben škola Kavčí Hory, objekt ZŠ K Sídlišti 840/2, Praha 4	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR.												
		ZAK.Č. 0004 0254 40												
	OBJEDNÁVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Elektroinstalace pavilon B 2.NP	<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td><td rowspan="4">D.1.4 07 VÝKRES</td></tr><tr><td>FORM.</td><td>420x891</td></tr><tr><td>MĚR.</td><td>1:100</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>01/2024</td></tr><tr><td colspan="2">PROFESE</td><td></td></tr></table>	STUPEŇ	DPS	D.1.4 07 VÝKRES	FORM.	420x891	MĚR.	1:100	DATUM	01/2024	PROFESE	
STUPEŇ	DPS	D.1.4 07 VÝKRES												
FORM.	420x891													
MĚR.	1:100													
DATUM	01/2024													
PROFESE														