



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

v zadávacím řízení č. VZP/24/037 vedeném ve zjednodušeném
podlimitním řízení k zadání veřejné zakázky na stavební práce
uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 4. 2024 na adrese
<https://ezak.praha4.cz/> pod názvem:

**„BD Severní I. 2914/2, Praha 4 – snížení energetické
náročnosti budovy“**

č.j. P4/239296/24/OPR/VAL

Níže uvedený zadavatel tímto poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace v souladu s ust. §§ 98 a 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele:	Městská část Praha 4
Sídlo zadavatele:	Praha 4, Antala Staška 2059/80b
IČ:	00063584
DIČ:	CZ00063584
Právní forma:	městská část hlavního města Prahy
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Gabriela Sýkorová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, právní odbor, ÚMČ Praha 4

Zadavatel obdržel dne 16. 5. 2024 následující dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám ve shora uvedeném zadávacím řízení a sděluje tímto svou odpověď na tento dotaz.

➤ Dotaz (přesné znění):

skladba podlahy lodžie P2

Skladbu jsme konzultovali s výrobcem cementové pěny PORIMENT (Českomoravský beton, a.s.) a ten ji v předloženém složení nedoporučuje. Jednak je názoru, že materiál PORIMENT nesplní odtrhovou pevnost nalepeného pásu Schlüter®-DITRA, a dále s ohledem na vlastnosti materiálu PORIMENT doporučuje skladbu doplnit o pevnou roznášecí vrstvu (beton, potěr, suchá skladba apod.) Žádáme zadavatele o potvrzení, že navržená skladba podlahy lodžie P2 je odzkoušená, projektantem potvrzená a platná.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel tímto odstranil uvedený výrobek v dokumentech, jež jsou součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace - 2.část) a zároveň doplňuje tyto dokumenty, které jsou přílohou tohoto vysvětlení, o specifikaci materiálu v části skladba podlahy lodžie P2.

Zadavatel dále uvádí, že na navržené skladbě trvá a navržená skladba je projektantem potvrzená. Drenážní vrstva pod dlažbou je lepena ke spádovému podkladu cementovým flexibilním lepidlem, a pokud je podklad řádně zpenetrován (viz P2 - podlaha lodžie), tak při uvažovaných okrajových podmínkách (vnější teplota -15°C až + 50°C) nedojde k separaci. Rozhodující je pevnost a flexibilita lepidla, nikoli pevnost cementové lité pěny s polystyrenem.

Příloha: upravené související dokumenty

1 / technická zpráva „D0-1-1-A R1.pdf“, text na str. 6, odstavec Podlaha lodžie - specifikace materiálu
2/ „Tabulka skladeb P2-R1.pdf“, skladba P2 - specifikace materiálu
3/ jednotlivé detaily z „D1-23-DETAILY.pdf“, část „D6 - UKONČENÍ LODŽIE + ZÁBRADLÍ-R1.pdf“, „D7 - LODŽIE U STĚNY-R1.pdf“ a „D8 - BALK DVEŘE-R1.pdf“ - specifikace materiálu

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace na profilu zadavatele na adrese <https://ezak.praha4.cz/>.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel současně rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ust. § 99 odst. 2 zákona tak, že lhůta pro podání nabídek končí **10. 6. 2024 v 12:00 hod.**

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V Praze dne 20. 5. 2024

Mgr. Gabriela Sýkorová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor právní úřadu městské části Praha 4

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Hana Valtová
referent oddělení veřejných zakázek
odbor právní úřadu městské části Praha 4