



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

v zadávacím řízení č. VZP/24/037 vedeném ve zjednodušeném
podlimitním řízení k zadání veřejné zakázky na stavební práce
uveřejněné na profilu zadavatele dne 30. 4. 2024 na adrese
<https://ezak.praha4.cz/> pod názvem:

**„BD Severní I. 2914/2, Praha 4 – snížení energetické
náročnosti budovy“**

č.j. P4/268349/24/OPR/VAL

Níže uvedený zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele:	Městská část Praha 4
Sídlo zadavatele:	Praha 4, Antala Staška 2059/80b
IČ:	00063584
DIČ:	CZ00063584
Právní forma:	městská část hlavního města Prahy
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Gabriela Sýkorová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, právní odbor, ÚMČ Praha 4

Zadavatel obdržel dne 30. 5. 2024 následující dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám ve shora
uvedeném zadávacím řízení a sděluje tímto svou odpověď.

➤ **Dotaz (přesné znění):**

Žádáme o vysvětlení provedení montážního spoje svařováním, jak je uvedeno ve výkresu D.1.2.03 "řez
A-A" ocelové konstrukce opatřené žárovým zinkováním (viz Tabulka výrobků D.1.1.22). Tento typ
spoje není možné provést bez znehodnocení žárového zinkování celé konstrukce. Obzvláště v
nejexponovanějším místě celé konstrukce. Dále upozorňujeme, že celková konstrukce zábradlí balkonů
včetně svislých sloupů tak, jak je navržena nebude možná vmanipulovat na místo montáže, při dodržení
podmínky montáže lešení dle TZ - D.1.1.A. Zároveň nebude možné provést zateplení a povrchové
úpravy v místě za svislými sloupy zámečnických konstrukcí. Doporučujeme provést konstrukce
zábradlí balkonů se šroubovanými spoji mezi kotevními deskami, svislými sloupy a konstrukcemi
zábradlí. Můžeme s tímto řešením počítat?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel tímto uvádí, že kotevní patka je součástí celého ocelového rámu a nebude přivařována na
stavbě, ale již ve výrobě, nedojde tedy ke znehodnocení žárového zinkování celé konstrukce. Při
montáži bude celý rám opřen o panel podesty a následně bude vyrovnán a ukotven svislými kotvami
ke stěně.

Celková hmotnost jednoho ocelového rámu po provedení zinkování ve výrobě a bez skleněné výplně
je cca 350 kg. Rám (ocelová konstrukce) je možné běžnými ručními manipulačními prostředky
namontovat z lešení a to při navrženém odstupu 500 mm od fasády objektu, dle Technické zprávy
D.1.1.A str. 8 - Lešení.

Zateplovací systém v místě svislých ocelových částí rámu má navrženou tloušťku 80 mm a vzdálenost
ocelové konstrukce od stávajícího zateplovacího povrchu je 100 mm. Zateplovací systém v místě za
svislými sloupy zámečnických konstrukcí je tedy proveditelný.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele na adrese <https://ezak.praha4.cz/>.

V Praze dne 3. 6. 2024

Mgr. Gabriela Sýkorová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor právní úřadu městské části Praha 4

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Hana Valtová
referent oddělení veřejných zakázek
odbor právní úřadu městské části Praha 4