


PŮDORYS ZÁKLADŮ – LEŽATÁ KANALIZACE



LEGENDA POTRUBÍ

	OTOPNÁ VODA – PŘÍVOD
	OTOPNÁ VODA – ZPĚTEČKA
	STUDENÁ VODA (SV)
	TEPLÁ VODA (TV)
	CIRKULACE TEPLÉ VODY (TV-C)
	POŽÁRNÍ VODA (Pv)
	ZEMNÍ PLYN (ZP)
	ZEM. PLYN – ODVZDUŠNĚNÍ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Fa25	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH DN25
PP25	POTRUBÍ PLASTOVÉ PP-RCT EVO S 4 25x2,8 mm
IZ	POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

	POŽÁRNÍ HYDRANT
	DŘEZ
	MYČKA
	PITKO
	SPRCHA
	UMYVADLO
	PODLAHOVÁ VPUST
	VÝLEVKA
	ZÁCHOD
	ZAHRADNÍ KOHOUT (NEZAMRZNÝ)
	STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
	STOUPAČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU
	STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
	STOUPAČKA VODOVODU

LEGENDA ARMATUR

	UZAVÍRACÍ KOHOUT (KK)
	UZAV. KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (KKV)
	ZPĚTNÁ KLAPKA (ZK)
	VODOMĚR
	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL (RRV)
	TERMOSTATICKÝ OMEZOVACÍ PRŮTOKU
	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT (VK)
	ČISTIČÍ KUS (ČK)
	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


	UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
	TEPLOMĚR
	TLAKOMĚR
	PLNÍČÍ A VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
	KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM
	POJISTNÝ VENTIL
	ZPĚTNÁ KLAPKA
	MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA
	KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
	REDUKČNÍ VENTIL

LEGENDA ARMATUR

KK20	UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT 3/4" (DN20)
MK25	UZAVÍRACÍ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM DN25 (1")
PV20 8 bar	POJISTNÝ VENTIL 3/4" (DN20) S OTEVÍRACÍM PŘETLAKEM 8 BAR
ZK20	ZPĚTNÁ KLAPKA 3/4" (DN20)
UK65	MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA DN65
FK20	UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT S FILTREM NEČISTOT 5/4" (DN32)
RV20 8 bar	REDUKČNÍ VENTIL 3/4" (DN20) S VÝSTUPEM MAX 8 BAR
RŠ15	PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ S UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ FUNKCÍ, DN15
TV15	TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL, DN15
22/600-900	DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO RADIK KLASIK TYP 22, VÝŠKA 600mm, DÉLKA 900mm

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÝCH TRUBEK PP-RCT SPOJOVANÝCH PŘEVÁŽNĚ SVAŘOVÁNÍM
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDEN Z OCELOVÝCH TRUBEK OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝCH
PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNÝ
VEŠKERÉ ROZVODY VČETNĚ ZAŘÍZENÍ A ARMATUR BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
KE KOTVENÍ BUDOU POUŽITY IZOLAČNÍ ZÁVĚSY



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rozšíření kapacity MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4, k.ú. Michle	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. ING.M.PÁVEK	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč	VÝKRES Kanalizace - základy NAVRHOVANÝ STAV	ZAK.Č. 0004 0261 40	
		STUPEŇ DSP FORM. 914x420 MĚR.: 1:50 DATUM 10/2024	D.1.2.2 ZTI PROFESE D.1.2.2.1 1.3 VÝKRES