



LEGENDA:

- nástěnný jednofázový vývod pro světlo ukončen svorkovnicí
- vývod stropní jednofázový ukončen svorkovnicí
- třífázový vývod (technologie), kabelová rezerva 1m
- jednopólový vypínač, +1050mm, v koupelně +1050mm
- tlačítkový ovladač, +1050mm, v koupelně +1050mm
- schodišťový přepínač jednoduchý/dvojitý, +1050mm
- křížový přepínač, +1050mm
- sériový vypínač, +1050mm
- infračervený senzor pohybu PIR, nastavitelná intenzita okolního osvětlení, IP43, +2200mm
- jednofáz. zásuvka pod omítku 10/16A, +300mm, u umyvadel +1200mm, zálohovaná FVE
- jednofáz. zásuvka pod omítku 10/16A, +300mm, u umyvadel +1200mm
- třífázová zásuvka na povrch 16A, IP44, +300mm
- jednofázová zásuvka na povrch 10/16A, IP44, +400mm
- vývod pro vrata jednofázový ukončen svorkovnicí
- rozvaděč (všeobecná značka)
- rozvaděč, který není součástí této proj. dokumentace (všeobecná značka)
- stoupací, klesající vedení (všeobecná značka)

POZNÁMKY:

Rozvody elektroinstalace budou vedeny v podlaze, v dutinách stavebních konstrukcí v podlaze a v podhledu.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Základní - automatickým odpojením od zdroje

V prostorách zvláště nebezpečných je tato ochrana doplněna pospojením

Silové vývody pro zásuvkové obvody jsou vybaveny proudovými chrániči.
Napětová soustava - 3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

Umístění a přesná poloha vývodů pro jednotlivá technologická zařízení bude upřesněna v koordinaci s dodavateli jednotlivých technologických zařízení a investorem a podle projektu interiéru a dokumentací ostatních porfesi

255 56

Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Výška Konst.	m Svět.	Podlaha
01	VSTUP, CHODBA	19,37	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
02	DENNÍ MÍSTNOST	8,79	2,97	2,65	PVC
03	PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA	3,72	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
04	BIOLOGICKÝ ODPAD, OBALY	4,64	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
05	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,32	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
06	SKLAD OVOCE + ZELENINA	3,41	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
07	PŘÍPRAVNA – HRUBÁ ZELENINA	4,44	2,97	2,40	VINYL
08	PŘÍPRAVNA – ČISTÁ ZELENINA	5,13	2,97	2,40	VINYL
09	KANCELÁŘ	4,99	2,97	2,40	PVC
10	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	7,4	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
11	LEDNICE, MRAŽÁKY	11,55	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
12	PŘEDSÍŇ, WC	3,21	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
13	VARNA, MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ	50,49	2,97	2,50; 2,65	VINYL
14	MYTÍ PŘEPRAV. OBALŮ	7,66	2,97	2,40	VINYL
15	CHODBA	7,81	2,97	2,40; 2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
16	VSTUP	7,36	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
17	CHODBA	3,14	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
18	PŘEDSÍŇ, WC	3,27	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
19	KANCELÁŘ	20,98	2,97	2,65	PVC

20	PŘEDSÍŇ, WC	3,19	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
21	ARCHIV	6,35	2,97	2,40	PVC
22	VSTUP	3,76	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
23	ŠATNA	5,25	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
24	SKLAD	3,89	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
25	PŘEDSÍŇ, WC	3,08	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
26	SKLAD PRÁDLA–ŠPINAVÉ	4,01	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
27	PRÁDELNA	5,66	2,97	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
28	SUŠÁRNA	3,93	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
29	ŽEHLIŘNA, ČISTÉ PRÁDLO	11,63	2,97	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA

Celková plocha [m²]: 231,84

±0,000 = 255.50 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 14 P 23	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal Žurek	PROJEKTANT č.dok. Ing. Michal Žurek	PROFESE ELE	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, č.p.: 2578/3, 2578/4, k.ú.: Nusle		DATUM 04/2024	ZMĚNA č.
ČÁST ELEKTROINSTALACE		SO 01	FORMÁT 2 x A4
OBSAH PŮDORYS 1. NP OSVĚTLENÍ		ČÍSLO VÝKRESU 03	MĚŘÍTKO 1:100
		ČÍSLO TISKU	

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9

Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9

IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116

e-mail : antre@antre.cz