

## LEGENDA ZNAČENÍ NA VÝKRESE


- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ  
- - - ODVODNÍ POTRUBÍ
- ⊗ ⊗ PRŮŘEZ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ  
⊗ ⊗ PRŮŘEZ - ODVODNÍ POTRUBÍ
- ↖ OZNAČENÍ PRO PŘÍVÁDĚNÝ VZDUCH  
↗ OZNAČENÍ PRO ODVÁDĚNÝ VZDUCH  
↕ OZNAČENÍ PRO PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU  
↔ OZNAČENÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU  
↔ OZNAČENÍ PRO VÝFUK VZDUCHU  
xx yy MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU xx m3/h  
yy MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU yy m3/h
- ⊞ RUČNÍ REGULAČNÍ Klapka KRUHOVÁ  
⊞ RUČNÍ REGULAČNÍ Klapka ČTYŘHRANNÁ  
⊞ REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU

## POZNÁMKY VZT

- MATERIÁLY A KOMPONENTY POPSANÉ V PROJEKTU URČUJÍ STANDARD, JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA JINÉ SHODNÝCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ PŘI ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
- VÝKRESY NOVĚJŠÍHO DATA PLNĚ NAHAZUJÍ VÝKRESY STARŠÍHO DATA VYDÁNÍ.
- JEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKA ZAŘÍZENÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE
- VŠECHNY VÝŠKY UVEDENÉ V PŮDORYSECH (SH, HH, OSA) JSOU UVEDENY OD ČISTÉ PODLAHY, NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK.
- MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ PODLE TOHOTO VÝKRESU MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO JEHO PROSTUDOVÁNÍ
- VŠECHNY POTRUBNÍ TRASY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY A MONTÁŽE OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ROZHODUJÍCÍ DOKUMENTACÍ PRO UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH DISTRIBUČNÍCH PRKŮ A POTRUBNÍCH TRAS JSOU VÝKRESY INTERIÉRŮ A KOORDINACÍ

## ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

- TEPELNÁ IZOLACE 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU 60mm
- POŽÁRNÍ IZOLACE 30min



±0,000 = 255.50 Bpv

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 14 P 23	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Pulec	PROJEKTANT č.dok. Ing. Matěj Vlček	PROFESIE VZDUCHOTECHNIKA	projectový atelier
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00	STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4		
NÁZEV AKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ a MŠ SDRUŽENÍ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4, č.p.: 2578/3, 2578/4, k.ú.: Nusle		DATUM 04/2024	Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99 tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116 e-mail : antre@antre.cz
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA	SO 01	ZMĚNA č.	
OBSAH PŮDORYS STŘECHY		FORMÁT 4 x A4	
ČÍSLO VÝKRESU 03		MĚŘÍTKO 1:50	