



Tabulka místností				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha
		Konst.	Svět.	
01	VSTUP, CHODBA	19,37	2,97	2,65
02	DENNÍ MÍSTNOST	8,79	2,97	2,65
03	PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA	3,72	2,97	2,65
04	BIOLOGICKÝ ODPAD, OBALY	4,64	2,97	2,65
05	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,32	2,97	2,40
06	SKLAD OVOCE + ZELENINA	3,41	2,97	2,40
07	PŘÍPRAVNA HRUBÁ ZELENINA	4,3	2,97	2,40
08	PŘÍPRAVNA ČISTÁ ZELENINA	5,13	2,97	2,40
09	KANCELÁŘ	4,99	2,97	2,40
10	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	7,4	2,97	2,40
11	LEDNICE, MRAŽÁKY	11,55	2,97	2,40
12	PŘEDSÍŇ, WC	3,21	2,97	2,40
13	VARNA, MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ	50,49	2,97	2,50; 2,65
14	MYTÍ PŘEPRAV. OBALŮ	7,66	2,97	2,40
15	CHODBA	9,34	2,97	2,40; 2,65
16	VSTUP	7,36	2,97	2,65
17	CHODBA	3,14	2,97	2,40
18	PŘEDSÍŇ, WC	3,27	2,97	2,40
19	KANCELÁŘ	20,98	2,97	2,65
20	PŘEDSÍŇ, WC	3,19	2,97	2,40
21	ARCHIV	6,35	2,97	2,40
22	VSTUP	3,76	2,97	2,65
23	ŠATNA	5,25	2,97	2,65
24	SKLAD	3,89	2,97	2,40
25	PŘEDSÍŇ, WC	3,08	2,97	2,40
26	SKLAD PRÁDLA – ŠPINAVÉ	4,01	2,97	2,40
27	PRÁDELNA	5,66	2,97	2,40
28	SUŠARNA	3,93	2,97	2,65
29	ŽEHLIŘNA, ČISTÉ PRÁDLO	11,63	2,97	2,65
Celková plocha [m²]:		231,84		

Rozvody budou vedeny podhledy, podlahou nebo zdi, k jednotlivým technologiím svedeny chráničkou a vyvedeny s ostatními vývody k dané technologii. Všechny boxy budou připojeny průchodkou ve stropu boxu - řeší dodavatel HACCP. Kabely pro monitorig HACCP budou vyvedeny v místech napájecích kabelů pro monitorovaná zařízení tak, aby mohly být do zařízení zataženy společně. Případně budou vyvedeny instalační krabice vedle zásuvky 230V, která je určena pro danou technologii - koordinovat se silnoproudem. Kabely ve stěnách instalovat do trubek minimální pevnosti 750N/5cm. Trubky v podlaze s krytím min. IP55 a doporučenou pevností 1000N/5cm. Vývody z podlahy chránit nerezovou přírubou kotvenou do podlahy min. 40mm vysokou, těsnit proti pronikání vody neutrálním silikonem a kabely na vývodech chránit proti proříznutí. Kabely v podhledech budou přichyceny příchýtkami na strop nebo v slaboproudých trasách, případně v trubkách ale vždy tak, aby provedení a materiál kabeláže minimálně respektovalo Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Typ zařízení, které je uvedeno písemným kódem v popisu přípojného bodu:

- A. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 - 2 m do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi. Volný konec 0.5m.
- B. Smyčka vyvedena nad stropem boxu z trubky ve zdi nebo ze stropu. Volný konec 5m.
- C. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 71mm. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení. Pokud je vývod realizován z podlahy, pak je smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodů pro připojení dané technologie. Volný konec 3m.
- D. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 71mm. Volný konec 0.5m. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.
- E. Smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodů připojení dané technologie (obvykle podlahou). V případě vyvedení na zdi, zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi - průměr 71mm. Volný konec kabelových vývodů 3m.
- L. Samostatná kabelová linka vyvedená ze standardní přístrojové krabice průměr 71mm, pro připojení vodotěsné počítačové zásuvky RJ45. Požadavek krytí min. IP44, volný konec 0.5m .
- LI. Samostatná kabelová linka vyvedená z trubky ze zdi nebo z podlahy v místě ostatních vývodů pro připojení technologie k napájecímu vedení. Kabel bude následně osazen konektorem RJ45 pro LAN přípojku. Volný konec 3m .
- V. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 - 2m z trubky ve zdi. Volný konec 0.5m .

ARCHITECTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 14 P 23	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DŮR + DSP/DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp		PROJEKTANT ě.dok. Ing. Nárovec	
INVESTOR MČ Praha 4, A.Staška 2059, Praha 4		PROFESÍ GASTRO	
NÁZEV AKCE MŠ DRUŽSTEVNÍ OCHOZ – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ o MŠ SDRUŽENÍ – HOSPODÁŘSKÝ PAVILON MŠ Družstevní ochoz 1308/5, Praha 4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
ČÁST MONITORING – NAVRHOVANÝ STAV		DATUM 03/2024	
OBSAH		ZMĚNA Ě 8 x A4	
		MĚŘITKO 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU 02	
		ČÍSLO TISKU	
PŮDORYS 1. NP			

antre

Antre s. r. o.

Sídlo :
Stápaníkova 274, Praha 9
Atelier :
Drahoběhova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz