



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK



Uveřejněno prostřednictvím E-ZAK

Číslo VZ
VZP/24/129

Vyřizuje/linka
Sýkorová/261 192 157

Praha
21. 2. 2025

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tímto oznamujeme, že veřejný zadavatel, městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, (dále jen zadavatel), rozhodl dne 19. 2. 2025 usnesením Rady městské části Praha 4 č. 4R-134/2025 v zadávacím řízení vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**ZŠ a MŠ Sdružení, objekt MŠ Družstevní ohoz 1308, Praha 4 – rekonstrukce kuchyně**“, zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 18. 12. 2024 na profilu zadavatele, (dále jen zadávací řízení),

o vyloučení účastníka zadávacího řízení

DC ENGINEERING spol. s r.o., IČO 02414864, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, (dále také jen účastník), dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, z důvodu **nesplnění požadavků zadavatele na vlastnosti/parametry výrobků gastronomického vybavení nabízeného účastníkem**.

Zadavatel si v čl. 15 písm. b) zadávací dokumentace vyhradil právo oznámit své rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení uveřejněním na profilu zadavatele.

Odůvodnění:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 7.2 požadoval doložení výpočtu nabídkové ceny jednak (i) **předložením oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**, (dále jen nabídkový rozpočet), ve kterém mimo jiné měli účastníci zadávacího řízení vyplnit **sloupec H v části gastronomického vybavení informacemi o výrobcích a typovém označení výrobků**, které účastníci ocenili v rámci položkového rozpočtu, současně (ii) měli účastníci zadávacího řízení v nabídce předložit také **technické listy (katalogové listy) výrobce gastronomického vybavení uvedeného v oceněných položkách rozpočtu na pozicích C2, C3, C4, C5, E2, G1, H1, J8, J9, L1, M3, Q1**, a současně k položkám rozpočtu **J1, J2, J3, J4, J6 a J7** měli účastníci zadávacího řízení v nabídce doložit **technické listy (katalogové listy) výrobce včetně výkresové dokumentace**.

Zadavatelem stanovená komise pro posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek, (dále jen komise), shledala v nabídce účastníka **mimo jiné zjištěné nedostatky**, závažné nedostatky spočívající v nesplnění požadovaných vlastností/parametrů výrobků gastronomického vybavení nabízeného účastníkem, zjištěných v předložených technických listech k těmto výrobkům v položkách nabídkového rozpočtu v části gastro na pozici:

- **G1, H1, L1 – chladicí skřín, nabízený model: TEFCOLD RK 710X1,** přičemž z technického listu vyplývá, že nabízený model **nesplňuje** zadavatelem stanovené požadavky na vlastnosti a parametry výrobku, a to zejména v požadavku na **maximálně přípustné rozměry výrobku.**

Zadavatel stanovil pro chladicí skřín **maximální přípustné rozměry 520 x 700 x 2100 (mm).** V technickém listu výrobce je nabízené zařízení uvedeno v rozměrech **740 x 875 x 2090 (mm).** Tudíž **šířka a hloubka nabízeného zařízení je výrazně větší než požadoval zadavatel** a takové zařízení by se nevešlo na místo určené v kuchyni. Výrobek tak nesplňuje požadavek zadavatele;

- **J1, J2 a J3 – Varný blok – Tálový sporák, plynový sporák, neutrální modul, nabízené modely: Electrolux Professional tálový sporák 900XP k položce J1, resp. Electrolux professional plynový sporák 900XP k položce J2,** přičemž z technických listů vyplývá, že nabízené modely **nesplňují** zadavatelem stanovené požadavky na vlastnosti a parametry výrobku, a to zejména v požadavku na hygienické řešení – mechanické a konstrukční provedení, neumožňující průnik vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.

Zadavatel stanovil pro zařízení varného bloku požadavek, že **zařízení bude hygienicky zabudováno spolu se sousedními zařízeními. Spojení jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.** Nabízený model tálového a plynového sporáku **požadované shora uvedené hygienické řešení neumožňuje.** Výrobky tak nesplňují požadavky zadavatele;

- **M3 – Myčka provozního nádobí, nabízený model: Electrolux Professional myčka černého nádobí zepředu nakládaná (kód 506050 – EPPWEHG),** přičemž z technického listu vyplývá, že nabízený model **nesplňuje** zadavatelem stanovené požadavky na vlastnosti a parametry výrobku, a to zejména v požadavku na řešení mytí **silně znečištěného nádobí.**

Zadavatel požadoval u tohoto typu zařízení **funkci mytí silně znečištěného** (z pečení například v konvektomatu) **nádobí bez ručního před mytí a namáčení, výsledkem mytí je vizuálně a hygienicky čisté provozní nádobí pro bezpečné použití v kuchyni. Dodatečný mycí systém pro zapečené plechy, např. ekologickými ve vodě odbouratelnými mycími granulemi, nebo vysokotlakým mytím o min. tlaku 14 Bar.** Nabízený model myčky provozního nádobí **požadované shora uvedené řešení ve vztahu k silně znečištěnému nádobí neumožňuje.** Výrobek tak nesplňuje požadavek zadavatele.

S ohledem na skutečnost, že zákon nepřipouští věcnou změnu nabídky po lhůtě pro podání nabídek, nemohl zadavatel jednat jinak než, že rozhodl o vyloučení účastníka DC ENGINEERING spol. s r.o., IČO 02414864, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, z účasti v zadávacím řízení v souladu ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na vlastnosti/parametry výrobků gastronomického vybavení nabízeného účastníkem.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení lze podat zadavateli podle § 242 odst. 2 zákona zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení a v souladu s § 211

odst. 5 zákona (povinnost elektronické komunikace – k tomuto účelu zadavatel doporučuje využít elektronický nástroj E-ZAK na adrese <https://ezak.praha4.cz> formou zprávy zadavateli).

V souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona se toto oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

Účastník zadávacího řízení se v souladu s ust. § 243 zákona může písemně vzdát práva na podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení. Doručením písemného vzdání se práva podat námitky zadavateli tak uplyne tomuto účastníkovi zadávacího řízení lhůta pro podání námitek.

Vzor vzdání se práva námitek v předmětném zadávacím řízení přikládáme v příloze tohoto oznámení.

Mgr. Gabriela Sýkorová
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor právní úřadu městské části Praha 4

VZDÁNÍ SE PRÁVA PODÁNÍ NÁMITEK PROTI ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

v zadávacím řízení č. VZP/24/129 k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„ZŠ a MŠ Sdružení, objekt MŠ Družstevní ohoz 1308, Praha 4 – rekonstrukce kuchyně“
vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení
zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 18. 12. 2024 na profilu zadavatele,
(dále jen zadávací řízení),

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Městská část Praha 4**
Sídlo: **Antala Staška 2050/80b, 140 46 Praha 4**
IČO: **00063584**
DIČ: **CZ00063584**

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení

Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:

Účastník zadávacího řízení se tímto vzdává práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve výše uvedeném zadávacím řízení v souladu s ust. § 243 zákona.

V dne

.....
podpis oprávněné osoby jednat jménem
účastníka zadávacího řízení

Vyplněné vzdání se práva podání námitek proti rozhodnutí zadavatele a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení zašlete, prosím, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavateli.