

201-2

Váš dopis značky / ze dne

naše značka 240200 *1945* / 16 / Čp

vyřizuje / linka Čápková / 2226-73214

místo odeslání / dne Praha / 15.6.2016

SUNCAD, s.r.o.
Ing. David Havránek
Nám. Na Lužinách 3
155 00 Praha 13
ČR

Revitalizace koupaliště Lhotka, ul. Nad Koupadly, Praha 4

- dokumentace pro územní řízení

Zájmové území akce Revitalizace koupaliště Lhotka, ul. Nad Koupadly, Praha 4 se nachází mimo ochranné pásmo metra (OPM), ale jsou zde inženýrské sítě ve správě DP, a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro.

V zájmovém území se nachází v ulici Mariánská kabely 22 kV a dočasně nefunkční ovládací kabel metra. Trasa kabelů je vyznačena v přiložené situaci informačního systému metra. Kabely 22 kV jsou trvale pod napětím a nesmí dojít k jejich poškození. Případné práce v jejich blízkosti, tj. +-2m od osy kabelů, smějí být prováděny až po projednání a vydání Souhlasu k činnosti cizí organizace na zařízení DP, a.s. – jednotky Dopravní cesta Metro, o který nás požádá po vydání stavebního povolení investor akce. V žádosti uveďte termín realizace, název provádějící organizace a bude doplněna projektovou dokumentací odsouhlasenou DP, a.s. - JDCM - řezem místa kolize s kabely 22 kV metra a technickou zprávou. Před zpracováním PD kontaktujte pana Bc.Oravce ze služby Elektrotechnika, tel. č. 222672585.

DP, a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro nemá k akci jiné připomínky.

Projektovou dokumentaci včetně kopie tohoto vyjádření je nutno předložit Svodné komisi DP, a.s., Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, která vydá souhrnné stanovisko za celý DP hl.m. Prahy, a.s.

Danuše Pucholtová
vedoucí odboru Technika



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42 • 190 22 Praha 9
jednotka Dopravní cesta Metro 18

Handwritten signature: Pucholt

Příloha: dle textu

240000 – jednotka Dopravní cesta Metro
Adresa: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Pracoviště: Sazečská 1, 108 00 Praha 10
☎ +420 222 673 214 Fax +420 222 673 202
e-mail: capova@dpp.cz



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost adresa Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
tel. +420 296 191 111 e-mail dpp@dpp.cz www.dpp.cz
IČ 00005886 DIČ CZ00005886 zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. Praha 1 číslo účtu 1930731349/0800



Dopravní podnik
hlavního města Prahy



ZÁKRES HRANIC OCHRANNÉHO PÁSMU METRA A PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DP-JDCM

ČÍSLO: 154/2016

Lokalita

Praha 4 – Lhotka, ul. Nad Koupadly

revitalizace koupaliště

Žadatel (investor, resp. zpracovatel geodetických podkladů)

SUNCAD, s.r.o.

Podklady pro zakres

Výkres situace ze dne 9.6.2016 předaný zástupcem žadatele.

Provedené práce

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Metro (dále jen „DP-JDCM“) jako správce Informačního systému metra poskytl technickou dokumentaci, na jejímž základě byl pracovníkem firmy GEOPROGRES proveden zakres průběhu hranice ochranného pásma Metra (dále jen „OPM“) a inženýrských sítí ve správě DP-JDCM do situačního výkresu.

Výstup

Příložený výkres situace ISM, kabelů 22kV a dočasně nefunkčního ovládacího kabelu (1x A3). Zakres slouží pro orientační potřebu investora ve smyslu příložených Pravidel pro poskytování údajů z ISM.

Poznámky

V případě prací v OPM je povinností investora v souladu s Obecnými podmínkami pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu Metra předložit před zahájením prací projektovou dokumentaci k vyjádření odboru Technika (č. 240200) DP-JDCM. Pokud budou práce prováděny v pásmu ± 2 m od vnějšího okraje příslušné sítě, je projektant (investor) povinen předložit zpracovanou projektovou dokumentaci k vyjádření odboru Technika (č. 240200) DP-JDCM.

Nedílnou součástí provedeného zakresu jsou současně předávané Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu Metra. Zakres má platnost 1 rok od data vystavení.

Zpracoval

V Praze dne 9.6.2016

Ověření

Náležitostí a přesností
odpovídá právním předpisům.

Ověřil dne 9.6.2016
pod č.j. 237/2016

Renata Blažková



Zakres OPM, inženýrských sítí ve správě DP-JDCM, Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v OPM a Pravidla pro poskytování údajů z ISM převzal:

.....
jméno

.....
firma

dne

Vyjádření o zákresu síti DP - Metro a OPM

Zájmové území je - není v Ochranném pásmu DP-Metro.

V zájmovém území jsou - nejsou síte

V 20/move, izmenj, /sov kabely 22 kV o dobojne nehlitni, ovladova, kabel DP-Metro.
Vyladreni o zakresu siti nenahrazuje stanovisko

DP hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9-
-jednotka Dopravní cesta Metro, útvar 240 200

Datum: 9.6.2016

V příloze před u kabelu je náme
de spřítu Bt. Dřevem, vl. 222672585

Koupaliště Lhotka

99

Handwritten notes on a graph showing a linear relationship between $\ln \frac{1}{1-x}$ and $\ln \frac{1}{1-x^2}$. The y-axis is labeled $\ln \frac{1}{1-x}$ and the x-axis is labeled $\ln \frac{1}{1-x^2}$. A line is drawn through the origin with a slope of 2, labeled $2x$. The equation $\ln \frac{1}{1-x} = 2 \ln \frac{1}{1-x^2}$ is written on the line.

konkret: 12.12.2019

248000

Marina'ska

2024/22

2026/1

1050477

1050347

GEOPROGES, spol. s r.o.

005: