

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Vážení,

v rámci podlimitní veřejné zakázky stavební práce s názvem „**Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. č. 310/115, Praha 4, k.ú. Michle**“, ev. č. **Z2019-002124**, kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/8ob, 140 46 Praha 4, podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), dne 15. 2. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 zákona.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 17. 1. 2019 na profilu zadavatele na adrese <https://ezak.praha4.cz>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 zákona.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Zadávací dokumentace obsahuje vykácení stromů v prostoru stavby.

Vegetační období končí na konci března, je od odboru životního prostředí vydaná výjimka na kácení vrostlých stromů mimo období vegetačního klidu?

Není-li vydána, jaký bude postup pro provádění stavebních prací do doby, než bude možno období vegetačního klidu stromy vykácet?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:

Postup pro kácení stromů je řešen ve stanovisku ODŽP MČ Prahy 4, které je součástí Zadávací dokumentaci. Cituji z výše uvedeného stanoviska: Kácení dřevin je možné až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kácení dřevin je doporučeno provést s ohledem na ustanovení § 5 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. (dále jen vyhláška), v období vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (od 1.11. do 31.3. běžného roku).

Kácení ve vegetačním období (od. 1.4 do 31.10) se může provést pouze s podmínkou, že budou dřeviny před započatím kácení prohlédnuty ornitologem, a budou-li se v korunách vyskytovat aktivně využitá ptačí hnízda, lze kácení provést, až po vyvedení mláďat, příp. v době vegetačního klidu. O prohlídce ornitologem bude uskutečněn zápis, který bude žadatelem uschován pro případnou kontrolu splnění podmínky tohoto závazného stanoviska ze strany správního orgánu.

Při nečekaném nálezů netopýrů ve stromovém úkrytu je třeba okamžitě zastavit veškeré práce a kontaktovat Českou společnost pro ochranu netopýrů nebo nejbližší záchranou stanici pro zraněné živočichy.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Zadávací dokumentace obsahuje: „Dále je zhotovitel povinen po celou dobu betonáže dělat zkoušky rozlití, krychelné zkoušky a další potřebné úkony pro zajištění maximální kvality povrchů betonu“.

Četnost těchto zkoušek bude dle stavebních norem nebo je jiné zadání? V tomto případě jaké?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:

Předpokládáme zkoušku rozlití 1x denně (při zahájení betonáže) v době betonáže pohledových železobetonových konstrukcí a krychelnou zkoušku 1x týdně.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI:

Zadávací dokumentace obsahuje: „Veškeré železobetonové konstrukce budou provedeny v kvalitě pohledového betonu v třídě pohledového betonu PB3. Provedení betonu bude dle Technických pravidel České betonářské společnosti CBS 03/2018“.

ČSB není EN ani ČSN, v jaké kvalitě pohledového betonu dle ČSN odpovídá zadaná specifikace? Je nutné mít pohledový beton ve stejné kvalitě i v místech, která budou zakryta obkladem?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:

Technická pravidla ČBS 03/2018 považujeme za nejpodrobnější veřejně dostupný odborný podklad pro provádění pohledových betonů a kontrolu jejich kvality a provádění. Odkazujeme se tedy na tento podklad nikoliv na ČSN, která tuto problematiku dostatečně detailně neřeší. Pohledový beton je třeba dělat ve stejné kvalitě i v místech, která budou zakryta obkladem.

za Městskou část Praha 4

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, advokát a jednatel
na základě plné moci