


Základní škola a Mateřská škola Ohradní
Ohradní 49/1366, Praha 4

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

MŠ OHRADNÍ 2/1367

Zpracovala: Zdeňka Mourková (OZO – č.osv. Š226/96)

podpis :



Datum: prosinec 2015

Platnost od: 1. 1. 2016

Omezení platnosti: bez stanovení doby platnosti

Schválila: Mgr. Eva Smažíková – ředitelka školy

podpis :

Další údaje: Zrušen požární evakuační plán z června 2006

Obecná ustanovení

Pro zajištění evakuace dětí a dalších osob a materiálů v případě vzniku požáru či jiného nebezpečného stavu ohrožujícího zdraví, životy či majetek, se stanovují tato opatření:

(1) Evakuaci školy nebo její části je oprávněna nařídit ředitelka školy, hospodářka, v případě nebezpečí z prodlení i ostatní zaměstnanci

(2) Po dojezdu jednotek HZS přechází řízení na velitele zásahu

(3) Zaměstnanci a další osoby zdržující se v MŠ jsou povinni uposlechnout příkazů a pokynů osob řídících evakuaci; každý podle svých možností pomáhá při evakuaci dětem, zraněným a starším osobám; pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace musí být předem určení zaměstnanci, kteří zajistí jejich případnou evakuaci

(4) Evakuace probíhá v tomto pořadí:

- děti a další osoby; - tlakové láhve s technickými plyny, nebezpečné látky a zařízení (náhodný výskyt)

- ostatní určený materiál

(5) Vedoucí zaměstnanec MŠ předem určí způsob upozornění a evakuace dětí, pořadí zařízení a materiálů, které mají být evakuovány, při pravidelném školení o požární ochraně s tím seznámí své podřízené - včetně konkrétního přidělení úkolů

(6) Při nařízení evakuace se učitelky s dětmi a další osoby rychleji a bez paniky odeberou z ohrožených prostor do určených míst soustředění

(7) Před opuštěním MŠ zaměstnanci uzavrou a vypnou plynové a elektrické spotřebiče (uzávěry, vypínače), popř. vezmou materiály předem určené k evakuaci

(8) Při opuštění prostoru je nutno za sebou zavřít dveře - nezamykat !!!

(9) Vedoucí zaměstnanec MŠ informuje o situaci ředitelku ZŠ a MŠ.

Způsob vyhlášení evakuace :

Evakuace bude vyhlášována **ústně**.

Lze použít i **vnitřních telefonních linek**.

Místo řízení evakuace : kancelář hospodářky

V případě ohrožení tohoto prostoru se místo určí operativně podle situace.

Evakuaci řídí a vyhláší :

V pracovní době: hospodářka nebo její zástupce (podle situace i další osoby)

V mimopracovní době: školnice; při akcích odpovědné osoby za pořádané akce

Podle situace u požáru a míry ohrožení rozhodne vedoucí evakuace o jejím rozsahu .

Vedoucímu evakuace jsou nápomocni všichni zaměstnanci MŠ - musí prohlédnout všechny prostory - herny, hygienická zařízení apod., zkontrolovat např. skříně a další možné úkryty. Učitelky provedou kontrolu celé MŠ zda všechny děti a další osoby byly evakuovány – následně ohlásí vedoucímu evakuace její ukončení.

Po příjezdu jednotek HZS spolupracuje vedoucí evakuace s velitelem zásahu.

Způsob a cesty evakuace : evakuace dětí a dalších osob i ekonomických hodnot bude prováděna podle konkrétní situace u požáru - nejdříve musí být evakuovány osoby z míst ohrožených požárem, dále osoby z podlaží nad místem požáru. Zaměstnanci řídící evakuaci se snaží především zabránit panice.

Při evakuaci nepoužívat výtah – není evakuační

Evakuace - pro evakuaci MŠ lze použít :

1) východy přímo do volného prostoru hřiště - zahrady

2) východy do veřejné komunikace

Evakuaci dětí zajišťují - učitelky, pomáhají zaměstnanci školy (další přítomné osoby) - organizují postupný odchod dětí tak, aby nedocházelo k neprůchodnosti únikových cest – ; Evakuaci osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace zajišťují určení zaměstnanci, doprovází tyto osoby až do místa soustředění

Evakuace materiálů - evakuaci zařízení a materiálů provádějí pověřeni zaměstnanci podle pokynů zaměstnance řídícího evakuaci až po úspěšné evakuaci dětí a dalších osob.

Průchodnost dveří pro únik z objektu zajišťuje školnice, v její nepřítomnosti zaměstnanec operativně určený vedoucím evakuace

Místo soustředění: evakuované děti a další osoby se podle situace soustředí v neohrožené části objektu nebo v zahradě školy - tak aby nebránily příjezdu a zásahu hasičů.

Kontrola počtu osob – kontrolu provedou učitelky, výsledek oznámí vedoucímu evakuace. Při pochybnosti o evakuaci všech dětí a dalších osob oznámí tuto skutečnost vedoucímu evakuace a veliteli zásahu.

Soustředěné děti se po provedené kontrole přesunou do objektu ZŠ a MŠ č. 1366.

Místo soustředění materiálů:

Evakuovaný materiál bude ukládán podle situace u požáru do neohrožených objektu. Při ohrožení celého objektu bude materiál ukládán na záhradu tak, aby nebyl komplikován zásahem požárních jednotek.

Střežením materiálů bude pověřen : zaměstnanec určený vedoucím evakuace.

První pomoc : bude poskytnuta v 2 NP objektu - sborovně školy, v případě ohrožení tohoto prostoru v místě určeném vedoucím evakuace.

První pomoc poskytne pí. Vyšínová nebo jiný přítomný zaměstnanec a následně přivolaná zdravotní pohotovost.


Po příjezdu Záchrané služby oznámí vedoucí evakuace počet postižených, jejich stav a dosud učiněná opatření.

Při vyhlášení požárního poplachu a evakuace je každý povinen dbát pokynů vydaných vedoucím evakuace, osob řídících evakuaci a nařízení hasičů.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni s obsahem tohoto požárního evakuačního plánu seznámit všechny své podřízené zaměstnance v rámci školení o požární ochraně a zajistit jeho dodržování.

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Mateřská škola Zahrádka 1 PP (suterén)



směr úniku

po schodech nahoru

hl. vypínač el.energie

hasící přístroj

tady stojíte

hl. uzávěr plynu

Ⓜ C 52

nástěnný hydrant


hl. uzávěr vody

schválila : Mgr. Eva Smažíková
ředitelka školy

vypracovala: Zdr. Mourková Š 226/96
leden 2016

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Mateřská škola Zahrádka 1 NP (přízemí)

**směr úniku**

hasicí přístroj

④ nástěnný hydrant

vypínač el. energie

tady stojíte

místo soustředění osob

schválila Mgr. Eva Smažíková


ředitelka školy

vypracovala: Zdr. Mourková Š 226/96

leden 2016


POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Mateřská škola Zahrádka 2 NP (1. patro)



-  směr úniku
-  směr úniku
-  ohlášení požárů
-  hasicí přístroj
-  vypínač el. energie
-  místo řízení evakuace
-  nástěnný hydrant
-  tady stojíte
-  první pomoc

schválila Mgr. Eva Smažiková
ředitelka školy
vypracovala: Zd. Mourková Š 226/96
leden 2016



Mateřská škola

Praha 4, Ohradní 1367
140 00
IČO: 61384640

Telefon 02/6921013
Fax 02/6922272

OÚ MČ P4, oddělení obrany

Přehled výstražných tabulek

Tabulka

Umístění

Hlavní vypínač el.proudu	1.PP - chodba ke kuchyni
Hlavní uzávěr plynu	1.PP - chodba k tělocvičně
Hlavní uzávěr vody	1.PP - chodba k tělocvičně
Požární hydrant H	1.PP - 2x chodba 1.NP - 2x chodba 2.NP - 2x chodba
Pozor el.zařízení	1.NP - 2x chodba 2.NP - 2x chodba
Nouzový východ	1.NP - chodba u výtahu 2.NP - 2x chodba ke třídě
Strojovna výtahu	2.NP - chodba u sborovny
Povolený el.spotřebič	1.NP - 2x kuchyňka 2.NP - 2x kuchyňka
Požární poplachové směrnice	1.PP - pod schody 1.NP - u výtahu a 2x ve třídě 2.NP - u výtahu a 2x ve třídě
Požární evakuační plán	1.NP - chodba 2.NP - chodba
Ohlašovna požáru Řád ohlašovny požáru	2.NP - ředitelna 2.NP - ředitelna

Praha, dne 2.10.2000

Mgr.Hana Musilová, řed.školy

Mateřská škola
Ohradní 1367, Praha 4 - Michle
tel.: 692 10 13
IČO: 61384640