



Tabulka místností 1.NP		
Číslo	Název	Plocha [m²]
001	PROSTOR SCHODIŠTĚ	34,79
001a	PROSTOR POD SCHODY	5,64
002	VÝTAH	3,24
003	SHOZ ŠPINA VĚHO PRÁDLA	1,44
004	STROJOVNA VZT	6,05
005	STROJOVNA VZT	24,80
006	CHODBA	9,10
007	UZÁVĚR VODY	9,71
008	STROJOVNA ÚT	18,08
009	SKLAD (CO)	11,56
010	HERNA / TĚLOCVIČNA	56,65
011	SKLAD ZAHRADNÍCH HRAČEK	7,44
011a	TERASA	26,27
012	LETNÍ UMÝVÁRNA, WC	13,63
013	ČISTÉ PRÁDLO	21,90
014	PRÁDELNA	30,14
015	ŽEHLIŘNA	29,55
016	PŘEDSÍŇ	5,40
017	WC	1,80
018	OKLID	8,68
019	UČEBNA LOGOPEDIE	21,79
019a	SPRCHA	0,78
020	CHODBA	5,46
021	PRŮJEM, MANIPULACE	20,36

Tabulka místností 1.NP		
Číslo	Název	Plocha [m²]
021a	ZÁSOBOVACÍ RAMPA	21,36
022	SKLAD	16,60
023	CHODBA	11,30
024	SKLAD ODPADU	3,16
0,25	SKLAD ODPADU	5,08
026	VARNA, PŘÍPRAVY, MYTÍ	51,83
027	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	16,50
028	SKLAD POTRAVIN	31,10
029	ÚKLID, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	4,90
030	SKLAD DKP	4,50
031	DENNÍ MÍSTNOST	11,80
032	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	4,70
033	PŘEDSÍŇ, WC, SPRCHA	5,53
BYT ŠKOLNÍKA		
034	PŘEDSÍŇ	5,10
034a	SCHODY, VSTUP	4,46
035	HALA	13,63
036	ŠATNA	7,82
037	WC	1,90
038	KOUPELNA	3,70
039	KOMORA	2,09
040	POKOJ	8,99
041	KUCHYNĚ	7,96
042	OBÝVACÍ POKOJ	21,40
043	LOŽNICE	15,95

POZNÁMKY:

Rozvedy elektroinstalace budou vedeny v podhledu, nebo v elektroinstalačních lištách po povrchu.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Základní - automatickým odpojením od zdroje

V prostorách zvláště nebezpečných je tato ochrana doplněna pospojením

Silové vývody pro zásuvkové obvody jsou vybaveny proudovými chrániči. Napěťová soustava - 3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN-C-S

Umístění a přesná poloha vývodů pro jednotlivá technologická zařízení bude upřesněna v koordinaci s dodavateli jednotlivých technologických zařízení a investorem a podle projektu interiéru a dokumentací ostatních porfesi

V rámci tohoto projektu probíhá výměna rozvaděčů na CHUC, doplnění napájení pro VZT a žaluzie, výměna osvětlení ve vybraných prostorech.

±0,000 = 237.15 Bpv (vstup do 1.NP)

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 07 S 24	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚN DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal Žůrek		PROJEKTANT ě.dok. Ing. Michal Žůrek	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		PROFESIE ARCH-STAVEBNÍ	
NÁZEV AKCE ZŠ A MŠ OHRADNÍ, obj. MŠ OHRADNÍ 1367, PRAHA 4 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU vč. nuceného větrání Ohradní 1367/2 Praha 4, č.parc.: 700/25, 700/26, k.ú.: Michle		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
ČÁST ELEKTROINSTALACE		DATUM 02/2025	
OBSAH PŮDORYS 1. PP		ZMĚNA Č. FORMÁT 6 x A4	
		MĚŘÍTKO 1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU 02	
		ČÍSLO TISKU	

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116
e-mail : antre@antre.cz