



LEGENDA:

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ:

- DRÁT AIMgSi Ø8 - MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA, VEDENO NA PODPĚRÁCH
- SKRYTÝ SVOD VE FASÁDĚ DOMU, DRÁT AIMgSi Ø8, NEREZOVÁ ZKUŠEBNÍ SVORKA UMÍSTĚNA V CHODNÍKU
- JÍMACÍ TYČ, délky 2m/2,5m, PŘESAHUJE CHRÁNĚNÝ OBJEKT VČETNĚ VŠECH ANTÉN minimálně o 0,3m
- ODBOČENÍ, VODIVÉ POSPOJENÍ
- PÁSKOVÝ ZEMNÍČ ULOŽENÝ POD ZÁKLADY FeZn 30x4 mm

Hromosvod bude tvořen izolovanou mřížovou jímací soustavou, doplněnou jímací tyčí. Veškeré kovové konstrukce a zařízení na střeše včetně FV panelů budou v dostatečné odstupové vzdálenosti od izolované mřížové jímací soustavy dle ČSN.

Uzemnění svodů bude provedeno položením zemního pásu do výkopů kolem objektu, realizovaných v rámci stavebních prací. V rozích objektu bude zemní soustava doplněna o zemní tyče.

Stýčná plocha propojení musí být minimálně 10 mm².

PŘESNÁ POLOHA SVODŮ DLE STAVEBNÍ ČÁSTI!

±0,000 = 237.15 Bpv (vstup do 1.NP)

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.	ČÍSLO ZAKÁZKY 07 S 24	anthe architects
HIP Ing. Karel Šíp	STUPĚN DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal Žůrek	PROJEKTANT ě.dok. Ing. Michal Žůrek	PROFESE ARCH-STAVEBNÍ
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00	STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99 tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116 e-mail : antre@antre.cz
NÁZEV AKCE ZŠ A MŠ OHRADNÍ, obj. MŠ OHRADNÍ 1367, PRAHA 4 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU vč. nuceného větrání Ohradní 1367/2 Praha 4, č.parc.: 700/25, 700/26, k.ú.: Michle	DATUM 02/2025 ZMĚNA č. FORMÁT 6 x A4 MĚŘÍTKO 1:100	
ČÁST ELEKTROINSTALACE	SO 01	ČÍSLO VÝKRESU 05
OBSAH PŮDORYS STŘECHY		