

V Praze dne 29. 4. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„ZŠ a MŠ Ohradní, objekt MŠ Ohradní 1367, Praha 4 – snížení energetické náročnosti objektu včetně realizace systému nuceného větrání“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Městská část Praha 4**, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, IČO: 00063584, na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25. 4. 2025 vysvětluje, doplňuje a mění zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz č. 1

Dobrý den, kontrolou výpisu žaluzií a výkresové PD jsem zjistil následující:

- ve výpisu je 24 ks žaluzií
- podle jižního pohledu jich je 23 ks, za předpokladu, že krajní pásová okna v 1. a 2. NP se dělí na dvě části
- to však je zase v rozporu s půdorysným dělením místností a uvažovanou montáží KZS ETICS (pozn. č. 2.19) na oknech.
- dělení žaluzií by mělo být provedeno v souladu s vnitřními příčkami místností

Odpověď č. 1

Zadavatel konstatuje, že v tabulkách PSV (ostatní výrobky) je v příloze: „Venkovní žaluzie – soupis“ chybně uveden počet žaluzií 24 ks. Správný počet je 28 ks. Chybně jsou uvedeny i rozměry.

Okenní otvory na jižní fasádě kryté žaluziemi se nemění, ale navyšuje se počet žaluzií, protože dělení žaluzií musí korespondovat s vnitřními příčkami mezi místnostmi v interiéru.

Vnitřní příčky, dělicí vnitřní prostory, „dobíhají“ v několika případech do okenních sloupků. Proto je nutno rozdělit žaluzie v oknech tak, aby ovládání každé žaluzie bylo umožněno pouze v místnosti, ze které dochází k jejímu ovládání.

Zadavatel tedy mění zadávací podmínky a zveřejňuje tyto opravené soubory:

- Kompletní Tabulky PSV (soubor PDF), které jsou totožné s původními, s výjimkou opravené přílohy „Venkovní žaluzie – soupis“
- Soupis prací (soubory PDF i XLS), ve kterých byly uvedené úpravy zohledněny v záložce „zateplení obj.“, v položkách č. 576–591 (úpravy jsou uvedeny modře).

Zadavatel současně rozhoduje o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 5. 2025 do 12:00 hodin.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Městská část Praha 4
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Petr Prášek, jednatel