



LEGENDA ZNAČEK

- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6
- KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 7
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ S I
- VYPÍNAČ 230V, ŘAZ.6 IP44
- ROZVODNICE POD DMÍTKU
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ

LEGENDA SVÍTIDEL

- B1 Světlo LED, 3700 lm, 25W, 4000 K, ON/OFF
- B3 Světlo LED, 4200 lm, 25W, 4000 K, ON/OFF
- C1 Světlo LED, 1360 lm, 15W, 4000 K, ON/OFF
- C2 Světlo LED, 2160 lm, 22W, 4000 K, ON/OFF
- H1 Světlo LED, 4000 lm, 30W, 4000 K, ON/OFF Multilumen
- ON Světlo LED, 2300 lm, 15W, 4000 K, ON/OFF Multilumen s NO modulem, samostatnost 1 h
- R1 Světlo LED, 4090 lm, 28W, 4000 K, ON/OFF
- R2 Světlo LED, 3550 lm, 25W, 3000 K, ON/OFF
- VO1 Světlo LED, nástěnné, venkovní, min IP54, 35W, 4000 K
- S1 Světlo LED, 7560 lm, 40W, 4000 K, ON/OFF, osvětlení tabule
- NA1 Protipankové sv., LED, vestavné, area, samostatnost 1 h
- NC1 Protipankové sv., LED, vestavné, corridor, samostatnost 1 h
- NA2 Protipankové sv., LED, přisazené, area, samostatnost 1 h
- NS1 Protipankové sv., LED, vestavné, spol., samostatnost 1 h, osvětlení PHP
- N1 Piktogram nástěnný, LED, samostatnost 1 h, IP20
- N2 Protipankové sv. nástěnné, LED, IP65, venkovní
- N3 Piktogram vestavný s podvěšeným praporkem, LED, samostatnost 1 h, IP20
- N4 Piktogram nástěnný, samostatnost 1 h, IP65

OCHRANA PŘED ÚRAZEM:

0. MĚŘÍTELY SOUSTAVY OD AC 1 kV DOLE ŽODNAN PŘED ÚRAZEM EL. PRODUKCE ZÁŠTĚNA URLOUČENÝM SPATŘENÍ SLE ČSN EN 61141 a dle ČSN 33 2000.4-11 a dle ČSN 33 480.200 V / TN - AUTOMATICKÝ ODPOJENÍ OD ŽDROJE S DOBR. UZMĚRNĚNÍM, PŘISPOVADNÝ A RIG

±0.000 - 280.90 m n.m. (B.p.v.)

PROJEKT/PROJECT

STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEDNÍ ŠKOLY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ DISPOZICE A STŘEŠNÍCH NÁSTAVB

Hodskářova 1/1995, Praha 4 Krč

STAVEBNÍKLIENT
Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecká tvorby, s.r.o.
Machčkova 1546, Praha 4, 149 00

GENERALIZ PROJEKTANT/ GENERAL DESIGNER
Ing. Petr Bronec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY
Daniel Fencel

PROJEKTANT/DESIGNER
Ing. Václav Steinhaizl

AUTOR STUDIE
BcA. Jiří Hřebek

STUPNĚNÍPHASE
ZÚR+ZSPD

ČASŤPART
D.1.4.6.7 Silnoproudé a slaboproudé instalace

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE
Dispoziční řešení OSV INP

ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.
2024-34

ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENT NO.
D.1.4.6.7-06

KOPIE/COPY