



LEGENDA ZNAČEK

- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230 V / 16 A
- ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V
- ZÁSUVKA 400 V / 16 A, NA POVRCH
- PEVNÝ TROJFÁZOVÝ VÝVOD, UKONČENÝ VOLNÝM KABELEM min. 1,5 m
- PEVNÝ JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD, UKONČENÝ VOLNÝM KABELEM min. 1,5 m
- UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ZÁSUVKA 230V, IP44
- PARAPETNÍ ZÁSUVKA
- TLAČÍTKO
- ZÁSUVKA 230V, (SPO)
- DATOVÁ ZÁSUVKA
- DATOVÁ ZÁSUVKA DVOJITÁ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM:  
TELEFONNÍ ZÁSUVKA  
U NAPĚŤOVÝCH SOUSTAV DO AC 1 kV BUDE OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PRODUKTY ZAJISTĚNA UPLATNĚNÍM OPATŘENÍ DLE ČSN EN 6180 a ČSN 33 2000-4-41  
ač 3 AC 400/230 V / TN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE S OCHR. UZEMNĚNÍ, POSPOJOVÁNÍM A ŘÍD.

±0.000 = 266,90 m.n.m. (B.p.v.)		
PROJEKT/PROJECT STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEDNÍ ŠKOLY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ DISPOZICE A STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB		
Horáčkova 1/1095, Praha 4 Krč		
STAVEBNÍK/KLIENT Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecká tvorby, s.r.o. Machkova 1646, Praha 4, 149 00		
Ing. Petr Bronec		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Daniel Fencel		
HP/HIO Ing. Václav Steinhaidl		
AUTOR/STUDIE BCA, Jiří Hřebek		
STUPEN/PHASE ZÚR+ZSPD		
ČÁST/PART D.1.4.6.7 Silnoproudé a slaboproudé instalace		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE Dispoziční řešení ET Atika		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2024-34	ČÍSLO PŘÍLOHY/ ATTACHMENT NO. D.1.4.6.7-11	KOPIE/COPY