



- Nový stožár SB 5 se svítidlem s LED zdrojem
Podrobný popis viz. Technická zpráva, výkaz výměr
- Stávající stožáry J8 se svítidlem a výbojkovým zdrojem zůstávají
- Nový kabel CYKY-J 4x 16 vč. zemního FeZn drátu Ø 10
- Stávající kabel zůstává a FeZn
- Poznámka
Nové kabely mezi stávajícími stožáry A1, A2, A3, A6
a mezi stávajícími stožáry B1, B2, B3, B6 budou umístěny do kabelové trasy
po demontovaných stávajících kabelech V.O.
- Nové stožáry A4, A5, A7 a B4, B5 a B7
budou umístěny 0,3 m v zeleni za obrubníkem chodníku
- Kabel položený v ose stožárů
Veškeré nové kabely budou uloženy v chráničkách

Souřadnicový systém: S-JTSK	
Výškový systém: Bpv	
INVESTOR :	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
SÍDLO:	Antala Staška 2059/80b, Praha 4
AKCE :	
REVITALIZACE ROZTYLSKÉHO NÁMĚSTÍ SEVER, PRAHA 4	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM : 07/2025	

ČÁST DOKUMENTACE :

SO 05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁRSKÉ ARCHITEKTURY OPLETALOVA 6 602 00 BRNO Tel/fax.: 542 214 768 e-mail: zsender@seznam.cz		PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI: Ing. Zuzana Jandová IČ 16506723		RAZÍTKO		PARÉ			
HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. ZDENEK SENDLER		VYPRACOVAL: Ing. RADKA TÁBOROVÁ, IČ 74904621							
VÝKRES :									
Návrh veřejného osvětlení									
1:400									
						SO05.01.02			