napojit na stáv. vodovod pod stropem, K–DN32, kontrolovatelná zpětná armatura EA DN32

H-DN32 do 2.NP

H D19 (19/30)

výška osy skříně 1,2m nad podlahou

RCT 40x4,5 iz. pod stropem

pod strop

z 1.PP

úprava vodovodu - napojení montážního prvku výlevky

vodovod napojit u stáv. roh. ventilu (~+1800)

3xdětské WC v=250mm

úprava vodovodu - napojení montážních prvků WC

výměna 3x WC a výlevky se stavební úpravou

PAVILON A

A´

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- POŽÁRNÍ VODOVOD (H)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- K — KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU
- H — HADICOVÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D19 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30m

POZNÁMKA:

- VŠECHNY PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- VZDÁLENOST PODPOR MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM POUŽITÉHO MATERIÁLU
- POTRUBÍ PŘED A ZA UZÁVĚRY BUDE FIXOVÁNO PEVNÝMI BODY

±0,000 = 252,58 m n.m. (Bpv); kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

NÁZEV AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVA - DS KOTORSKÁ**
Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4 - Nusle, parc. č. 2910/65, 2910/68

STAVEBNÍK: Městská část Praha 4, Anatala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč

STUPEŇ: DPS - Dokumentace pro provádění stavby

DATUM: 9/2025

HLAVNÍ PROJEKTANT: CONTRACTIS, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5, Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT; Lukáš Kalina, Ing. Zuzana Kolcunová

PROJEKTANT ČÁSTI: Vít Mosler, ČKAIT 0011606, Thurnova 1210/8, 390 02 Tábor

ČÁST: D.1.2.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

MĚŘÍTKO: 1:50

INDEX	PROJEKT	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	KÓD VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU
750pha.01		DPS	D.1.2.2	SO 01	N101	D.1.2.2.04