


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
A.4_0.01	CHODBA	16.85
A.4_0.02	TRÍDA 8 - SPECIÁLNÍ	61.92
A.4_0.03	MÍSTNOST PRO ZÁLOŽNÍ ZDROJ	5.12
A.4_0.04	STROJOVNA VZT	42.34
A.4_0.05	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	13.06
A.4_0.06	VÝTAH	4.17

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPINAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPINAČ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ
	SPINAČ KŘÍŽOVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN



LEGENDA SVÍTIDEL



Označení svítidla	Stručný popis
C1	Vestavné LED svítidlo 33W M1200 s mikroprizmatickým krytem 4000K, M1200
C2	Vestavné LED svítidlo s opálovým krytem 40W 4000K M1200
C3	Vestavné LED svítidlo 22W 4000K IP40 s bílým rámečkem
P1	Přisazené LED svítidlo s opálovým krytem 24/18W 3/4K s pohybovým čidlem
T1	Vestavné LED svítidlo s asymetrickou vyzařovací charakteristikou 38W 4000K
N1	Univerzální autonomní nouzové LED svítidlo s výměnitelnou optickou čočkou 3W, IP20
Ne	Univerzální autonomní nouzové piktogramové LED svítidlo 2W IP44 VD = 27m, funkce autotest
NV	Nástěnné nouzové LED svítidlo 2W, IP65, s vlastní baterií a funkcí autotest

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNICEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN		SPOLUPR.		ZAK.Č. 0004 0227 40	
		OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Osvětlení 1.PP		STUPEŇ DPS FORM. 4x A4 MĚŘ.: 1:100 DATUM 06/2025	D.1.4 E	PROFESE	02	VÝKRES