





















ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOUZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
 OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PŘEVEDENA DLE NORMY
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ:
 OCHRANNÁ OPATŘENÍ: I
ZVÝŠENÁ:
DOPLŇKOVÁ:
 VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
 AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
 UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
 PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
A.4_0.01	CHODBA	16.85
A.4_0.02	TRÍDA 8 - SPECIÁLNÍ	61.92
A.4_0.03	MÍSTNOST PRO ŽÁLOŽNÍ ZDROJ	5.12
A.4_0.04	STROJOVNA VZT	42.34
A.4_0.05	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	13.06
A.4_0.06	VÝTAH	4.17



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVET ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR.				
		ZAK.Č.	0004 0227 40			
OBJEDNATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Elektroinstalace silnoproud 1.PP	STUPEŇ	DUR+DSP	D.1.4 E	03 PROFESE VÝKRES	
		FORM.	4A4			
		MĚR.:	1:100	PROFESE		
		DATUM	06/2022			