

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPINAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPINAČ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ
	SPINAČ KŘÍŽOVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	PAS OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN
	POŽÁRNÍ TLAČÍTKO (TOTAL STOP/CENTRAL STOP)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]
A.1_1.06	KNIHOVNA	13.44
A.1_1.07	WC UČITELKY	3.27
A.1_1.08	WC UČITELÉ	2.98
A.4_1.01	ZÁDVEŘÍ	102.66
A.4_1.02	ŠATNA 1	52.26
A.4_1.03	ŠATNA 2	45.13
A.4_1.04	ŠATNA 3	30.00
A.4_1.05	ŠATNA 4	45.13
A.4_1.06	ŠATNA 5	44.73
A.4_1.07	ŠATNA 6	43.78
A.4_1.08	ŠATNA 7	52.75
A.4_1.09	ŠATNA 8	56.42
A.4_1.10	ŠATNA 9	65.15
A.4_1.11	VRÁTNICE	6.99
A.4_1.12	CHODBA	64.33
A.4_1.13	CHODBA	7.77
A.4_1.14	ZÁZEMÍ PRO ÚKLID	12.34
A.4_1.15	ÚKLID	1.96
A.4_1.16	TŘÍDA 7 - ODBORNÁ UČEBNA	61.23
A.4_1.17	DRUŽINA	62.08
A.4_1.18	SCHODIŠTĚ	30.52
A.4_1.19	WC IMOBILNÍ	3.98
A.4_1.20	WC CHLAPCI	6.39
A.4_1.21	WC DÍVKY	6.32
A.4_1.22	CHODBA	5.41
A.4_1.23	HOVORNA	18.77



POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ:
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

ZVÝŠENÁ:
DOPLŇKOVÁ:
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

IZOLACI, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNICEM



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0004 0227 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Elektroinstalace silnoprud 1.NP	STUPEŇ	DUR+DSP	D.1.4	04
		FORM.	4A4		
		MĚR.	1:100	E	
		DATUM	06/2022	PROFESE	