

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


PO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
A.4_2.01	CHODBA	107.75
A.4_2.02	TŘÍDA 5 - KMENOVÁ	62.61
A.4_2.03	TŘÍDA 4 - KMENOVÁ	59.09
A.4_2.04	TŘÍDA 3 - KMENOVÁ	59.07
A.4_2.05	TŘÍDA 2 - KMENOVÁ	63.60
A.4_2.06	TŘÍDA 1 - KMENOVÁ	63.41
A.4_2.07	PŘEDSÍN WC DÍVKY	9.57
A.4_2.08	WC DÍVKY	15.35
A.4_2.09	PŘEDSÍN WC UČITELKY	2.38
A.4_2.10	WC UČITELKY	1.22
A.4_2.11	PŘEDSÍN WC CHLAPCI	7.56
A.4_2.12	WC CHLAPCI	14.61
A.4_2.13	KABINET 1	21.21
A.4_2.14	KABINET 2	21.34
A.4_2.15	KABINET 3	20.18
A.4_2.16	TŘÍDA 6 - KMENOVÁ	61.40
A.4_2.17	SKLAD	10.60
A.4_2.18	ÚKLID	4.30
A.4_2.19	SCHODIŠTĚ	32.96

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 50
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	PAZ. OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILATOR
	ROZVADEČ NN

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNICEM  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	SPOLUPR.
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Elektroinstalace 2.NP	ZAK.Č. 0004 0227 40	
		STUPEŇ DUR+DSP FORM. 4A4 MĚŘ.: 1:100 DATUM 06/2022	D.1.4 E 05 PROFESE VÝKRES