


LEGENDA SVÍTIDEL



Označení svítidla	Stručný popis
C1	Vestavné LED svítidlo 33W M1200 s mikropřizmatickým krytem 4000K, M1200
C2	Vestavné LED svítidlo s opálovým krytem 40W 4000K M1200
C3	Vestavné LED svítidlo 22W 4000K IP40 s bílým rámečkem
P1	Přisazené LED svítidlo s opálovým krytem 24/18W 3/4K s pohybovým čidlem
T1	Vestavné LED svítidlo s asymetrickou vyzářovací charakteristikou 38W 4000K
N1	Univerzální autonomní nouzové LED svítidlo s výměnitelnou optickou čočkou 3W, IP20
Ne	Univerzální autonomní nouzové piktogramové LED svítidlo 2W IP44 VD = 27m, funkce autotest
NV	Nástěnné nouzové LED svítidlo 2W, IP65, s vlastní baterií a funkcí autotest

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 1250 lm, IP20, ROZMĚRY: 600mm, šířka 90mm, výška 35mm, 4000K

VENKOVNÍ SVÍTIDLO – LED REFLEKTOR 14W, 4000K, 1750lm

LEGENDA SILNOPROUD


ZN	POPIS
	SPÍNAC JEDNOPÓLOVÝ
	SPÍNAC DVOUPÓLOVÝ
	SPÍNAC TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAC KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAC KŘÍŽOVÝ 50
	ZASUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZASUVKA VENKOVNÍ 3I, IP44
	ZASUVKA 230V/16A
	ZASUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOUZASUVKA 230V/16A
	ZASUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1I
	VÝVOD 3I
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	PAZ OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILATOR
	ROZVADEČ NN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]
A.1_1.06	KNIHOVNA	13.44
A.1_1.07	WC UČITELKY	3.27
A.1_1.08	WC UČITELÉ	2.98
A.4_1.01	ZADVERÍ	102.66
A.4_1.02	ŠATNA 1	52.26
A.4_1.03	ŠATNA 2	45.13
A.4_1.04	ŠATNA 3	30.00
A.4_1.05	ŠATNA 4	45.13
A.4_1.06	ŠATNA 5	44.73
A.4_1.07	ŠATNA 6	43.78
A.4_1.08	ŠATNA 7	52.75
A.4_1.09	ŠATNA 8	56.42
A.4_1.10	ŠATNA 9	65.15
A.4_1.11	VRÁTNICE	6.99
A.4_1.12	CHODBA	64.33
A.4_1.13	CHODBA	7.77
A.4_1.14	ZÁZEMÍ PRO ÚKLID	12.34
A.4_1.15	ÚKLID	1.96
A.4_1.16	TŘÍDA 7 - OBOBNÁ UČEBNA	61.23
A.4_1.17	DRUŽINA	62.08
A.4_1.18	SCHODIŠTĚ	30.52
A.4_1.19	WC IMOBILNÍ	3.98
A.4_1.20	WC CHLAPCI	6.39
A.4_1.21	WC DÍVKY	6.32
A.4_1.22	CHODBA	5.41
A.4_1.23	HOVORNA	18.77

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNICEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+ZI(1/ 2014)



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0004 0227 40
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Osvětlení 1.NP	STUPEŇ DPS FORM. BxA4 MĚR. 1:100 DATUM 06/2025 PROFESE D.1.4 E 07 VÝKRES