

ZN.	POPIS
EZS	ÚSTŘEDNA EZS
K	KONCENTRÁTOR
ST	STROPNÍ DETEKTOR
ND	NÁSTĚNNÝ DETEKTOR
MK	MAGNETICKÝ KONTAKT
IK	INSTRUMENT KONTAKT VŘATOVÝ
OK	OVLÁDACÍ KLÁVESNICE
DS	DETEKTOR ROZBITÍ SKLA
PO	POMOCNÝ ZOBRAZ 12VDC ZÁLOH.
SI	SÍŘENÁ EZS
PO	POŽÁRNÍ ČIDLO INTEGR.DD EZS



LEGENDA PRO IMOBILNÍ WC	
○	RESETOVACÍ TLAČITKO
○	SIGNALNÍ TLAČITKO
○	NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/15V
○	KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
A.1.1.06	KNIHOVNA	13.44
A.1.1.07	WC UČITELKY	3.27
A.1.1.08	WC UČITELE	2.98
A.4.1.01	ŽADVERÍ	102.66
A.4.1.02	ŠATNA 1	52.26
A.4.1.03	ŠATNA 2	45.13
A.4.1.04	ŠATNA 3	30.00
A.4.1.05	ŠATNA 4	45.13
A.4.1.06	ŠATNA 5	44.73
A.4.1.07	ŠATNA 6	43.78
A.4.1.08	ŠATNA 7	52.75
A.4.1.09	ŠATNA 8	56.42
A.4.1.10	ŠATNA 9	65.15
A.4.1.11	VRÁTNICE	6.99
A.4.1.12	CHODBA	64.33
A.4.1.13	CHODBA	7.77
A.4.1.14	ŽÁZEMNÍ PRO UKLID	12.34
A.4.1.15	UKLID	1.96
A.4.1.16	TRŽDA 7 - ODBORNÁ UČEBNA	61.23
A.4.1.17	DRUŽINA	62.08
A.4.1.18	SCHODIŠTĚ	30.52
A.4.1.19	WC IMOBILNÍ	3.98
A.4.1.20	WC CHLAPCI	6.39
A.4.1.21	WC DÍVKY	6.32
A.4.1.22	CHODBA	5.41
A.4.1.23	HOVORNA	18.77

LEGENDA SILNOPROUD	
ZN.	POPIS
○	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
○	TLAČITKO
○	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
○	SPÍNAČ TRÁPOVÝ
○	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
○	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
○	SPÍNAČ SERVOVÝ
○	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
○	SPÍNAČ SERVOVÝ STŘÍDAVÝ 50
○	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
○	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3F, IP44
○	ZÁSUVKA 230V/16A
○	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP. OCHRANOU TYPU "D"
○	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
○	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
○	VÝVOD 1f
○	VÝVOD 3f
○	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
○	OZNÁČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
○	VENTILÁTOR
○	ROZVÁDEČ NN
○	POŽÁRNÍ TLAČITKO (TOTAL STOP/CENTRAL STOP)

POZNÁMKY
NAPÁJECÍ SÍŤ:
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:
ZVÝŠENÁ:
DOPĚKOVÁ:
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+ZI(1/ 2014)

3PEN,50Hz; 400/ 230V, TNC/S
IZOLACÍ, KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKY
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM OCHRÁNĚNÍM



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0004 0227 40
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Elektroinstalace slaboproud 1.NP	STUPEŇ DPS FORM. B4 MĚR. 1:100 DATUM 09/2025 PROFESE VÝKRES