


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]
A.1_1.06	KNIHOVNA	13.44
A.1_1.07	WC UČITELKY	3.27
A.1_1.08	WC UČITELÉ	2.98
A.4_1.01	ZÁDVEŘÍ	102.66
A.4_1.02	ŠATNA 1	52.26
A.4_1.03	ŠATNA 2	45.13
A.4_1.04	ŠATNA 3	30.00
A.4_1.05	ŠATNA 4	45.13
A.4_1.06	ŠATNA 5	44.73
A.4_1.07	ŠATNA 6	43.78
A.4_1.08	ŠATNA 7	52.75
A.4_1.09	ŠATNA 8	56.42
A.4_1.10	ŠATNA 9	65.15
A.4_1.11	VRÁTNICE	6.99
A.4_1.12	CHODBA	64.33
A.4_1.13	CHODBA	7.77
A.4_1.14	ZÁZEMÍ PRO ÚKLID	12.34
A.4_1.15	ÚKLID	1.96
A.4_1.16	TŘÍDA 7 - ODBORNÁ UČEBNA	61.23
A.4_1.17	DRUŽINA	62.08
A.4_1.18	SCHODIŠTĚ	30.52
A.4_1.19	WC IMOBILNÍ	3.98
A.4_1.20	WC CHLAPCI	6.39
A.4_1.21	WC DÍVKY	6.32
A.4_1.22	CHODBA	5.41
A.4_1.23	HOVORNA	18.77

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNICEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0004 0227 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES Měření a regulace 1.NP	STUPEŇ DPS		D.1.4	
		FORM. 4A4		E	
		MĚR.: 1:100			
		DATUM 09/2025		PROFESE	
				VÝKRES	