


## LEGENDA

- JÍMAČ UPEVNĚNÝ VE STOJANU
- POM. JÍMAČ ZHOTOVENÝ Z PLNÉHO VODIČE
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- UZEMNĚNÍ – VŠEOBECNÁ ZNAČKA
- (5) OČÍSLOVÁNÍ SVODŮ HROMOSVODNÍ OCHRANY

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

### VYZNAČENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU VYTVOŘENÉHO JÍMAČEM




### PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO SVODU HROMOSVODU




| | |
|---|---|
| POČET SVODŮ | 10 |
| DÉLKA OBJEKTU | 50m |
| ŠÍŘKA OBJEKTI | 13,8m |
| VÝŠKA OBJEKTU | 8m |
| OBVOD OBJEKTU | 127,6m |
| ZAŘAZENÍ DO TŘ. LPS-DLE VÝPOČTU | III. |
| MAX. DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST "s"-VZDUCH | 0,333m |




VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 : AB8 – VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: antre s.r.o. | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 19 P 19 | |
| HIP: Ing. Karel Šíp | | STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP, DPPS | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Šíp | PROJEKTANT č.osk.: Karel Čáp | PROFESE: D.1.4 ELEKTROINSTALACE | |
| INVESTOR: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4 | | STAVEBNÍ ÚŘAD: PRAHA 4 | |
| NÁZEV AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ<br>ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k.ú. Krč<br>II. ETAPA | | DATUM: 12/2019<br>ZMĚNA č.:<br>FORMÁT: 4x A4 | |
| ČÁST: ELEKTROINSTALACE | SO 04 | MĚŘÍTKO: 1 : 100 | |
| OBSAH: BUDOVA TV2 - STŘECHA<br>HROMOSVODNÍ OCHRANA A UZEMNĚNÍ | | ČÍSLO VÝKRESU: E1 | ČÍSLO TISKU: |


antre projektový ateliér
Antre s. r. o.
Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9
Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ:CZ26 49 63 99
+420 603 233 574 antre@antre.cz