







## PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO SVODU HROMOSVODU




ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO ODOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

## LEGENDA

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | JÍMAČ UPEVNĚNÝ VE STOJANU            |
|  | POM. JÍMAČ ZHOTOVENÝ Z PLNÉHO VODIČE |
|  | ZKUŠEBNÍ SVORKA                      |
|  | UZEMNĚNÍ – VŠEOBECNÁ ZNAČKA          |
|  | OČÍSLOVÁNÍ SVODŮ HROMOSVODNÍ OCHRANY |

POČET SVODŮ	7
DĚLKA OBJEKTU	34 m
ŠÍŘKA OBJEKTU	19 m
VÝŠKA OBJEKTU	8,7 m
OBVOD OBJEKTU	106 m
ZAŘAZENÍ DO TR. LPS-DLE VÝPOČTU	III.
MIN. DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST "s"-VZDUCH	0,364 m



VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2/z1 : AB6 - VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ontre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Karel Čáp	PROFESE D.1.4 ELEKTROINSTALACE
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4
NÁZEV AKCE <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ</b> ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k.ú. Krč II. ETAPA		DATUM <b>12/2019</b> ZMĚNA č.
ČÁST HROMOSVODNÍ OCHRANA A UZEMNĚNÍ	SO 08	FORMÁT 3x A4
OBSAH	ČÍSLO VÝKRESU E1	MĚŘÍTKO 1 : 100 ČÍSLO TISKU
BUDOVA SMV3 - STŘECHA		



Antre s. r. o.

Sídlo :  
**Štěpanická 274, Praha 9**  
 Atelier :  
**Drahobejlova 54, Praha 9**  
 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99

+420 603 233 574      antre@antre.cz