


LEGENDA

- JÍMAČ UPEVNĚNÝ VE STOJANU
- POM. JÍMAČ ZHOTOVENÝ Z PLNÉHO VODIČE
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- UZEMNĚNÍ – VŠEOBECNÁ ZNAČKA
- OČÍSLOVÁNÍ SVODŮ HROMOSVODNÍ OCHRANY


ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

POČET SVODŮ A PROPOJENÍ S OBJ. 6
DÉLKA OBJEKTU 40m
ŠÍŘKA OBJEKTU 3,5m
VÝŠKA OBJEKTU 3,1m
OBVOD OBJEKTU 156m
ZAŘAZENÍ DO TR. LPS-DLE VÝPOČTU LPS III.
MAX. DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST "s"-VZDUCH 0,333m



VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 : ABB – VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ

| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o. | | ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19 | |
| HIP Ing. Karel Šíp | | STUPĚŇ DOKUMENTACE DSP, DPPS | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp | PROJEKTANT č.dok. Karel Čáp | PROFESE D.1.4 ELEKTROINSTALACE | |
| INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4 | | STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4 | |
| NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k.ú. Krč II. ETAPA | | DATUM 12/2019 | FORMÁT 3x A4 |
| | | ZMĚNA č. | |
| | | MĚŘÍTKO 1 : 100 | |
| ČÁST HROMOSVODNÍ OCHRANA A UZEMNĚNÍ | | SO 06 | ČÍSLO VÝKRESU E1 |
| OBSAH BUDOVA K2 - STŘECHA | | ČÍSLO TISKU | |



projektový atelier

Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9

Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : 009 - 26 49 63 99
tel : 266 109 838, fax : 266 316 116
e-mail : antre.office@volny.cz