

TRÁVNÍK



VODIČ SPOLEČNÉ UZ. SOUSTAVY FeZn 10mm
ULOŽIT DO VÝKOPIU PRO ZATEPLENÍ OBJEKTU

**STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ KABEL DO R16 - ULOŽENÝ V PLASTOVÉ TRUBCE
TRASU PONECHAT, ULOŽIT POD ZATEPLENÍ STŘECHY - VIZ "K2"**

KOMUNIKACE - ASFALT

VODIČ SPOLEČNÉ UZ. SOUSTAVY FeZn 10mm
ULOŽIT DO VÝKOPU PRO ZATEPLENÍ OBJEKTU

OSVĚTLENÍ VSTUPU DO OBJEKTU - PŘÍPRAVA
(ZAJISTIT V RÁMCI ZATEPLENÍ)

M 1:50

+4.250

VODIČ AlMgSi 8mm POLOTVRÝ

SKAPÁVACÍ KORNOUT NA VODIČI

PODPĚRA VEDENÍ NA HMOŽDINKU

VODIČ AlMgSi 8mm


ZEMNÍ SVORKA

OCHRANNÁ TRUBKA

SPOLEČNÁ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA Z FeZn 10mm

ULOŽENÁ VE VÝKOPU POD ZATEPLENÍM

POČET SVODŮ	11
DÉLKA OBJEKTU	61,6m
ŠÍŘKA OBJEKTU	16,5m
VÝŠKA OBJEKTU	5m
OBVOD OBJEKTU	156m
ZARÁŽENÍ DO TR. LPS-DLE VÝPOČTU	III.
MAX. DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST *s*-VZDUCH	0,298m



11
61,6m
16,5m
5m
156m
III.
0,298m

Antre s. r. o.

řepanická 274, Praha 9
eliev :
rahobejlova 54, Praha 9
: 26 49 63 99, DIČ : 009 - 26 49 63 9
: 266 109 838, fax : 266 316 11

e-mail : antre.office@volny.cz

VNĚŠNÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Y1 : AB8 - VENKOVNÍ, NECHRAŇENÉ			
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ontre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 19 P 19	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DSP, DPSS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Karel Čáp	PROFESE D.1.4. ELEKTROINSTALACE	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ZŠ ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4, k.ú. Krč II. ETAPA		DATUM 12/2019 ZMĚNA č. FORMÁT 4x A4	
ČÁST ELEKTROINSTALACE	SO 07		MĚŘÍTKO 1 : 100
OBSAH BUDOVA U6 - STŘECHA HROMOSVODNÍ OCHRANA, PŘÍVOD PRO ŠATNY		ČÍSLO VÝKRESU E1	ČÍSLO TISKU

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO ODOBNNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VÝŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODOBNNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVÁZNÉ.

VODIČ SPOLEČNÉ UZ. SOUSTAVY FeZn 10mm
ULOŽIT DO VÝKOPU PRO ZATEPLENÍ OBJEKTU

TRÁVNÍK

LEGENDA

JÍMAČ UPEVNĚNÝ VE STOJANU

POM. JÍMAČ ZHOTOVENÝ Z PLNÉHO VODIČE

ZKUŠEBNÍ SVORKA

UZEMNĚNÍ – VŠEOBECNÁ ZNAČKA

OČÍSLOVÁNÍ SVODŮ HROMOSVODNÍ OCHRANY

