



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 2

v zadávacím řízení č. VZP/20/061 vedeném ve zjednodušeném
podlimitním řízení k zadání veřejné zakázky na stavební práce
uveřejněné na profilu zadavatele dne 9. 9. 2020 na adrese

<https://ezak.praha4.cz/> pod názvem:

„MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“

Níže uvedený zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ):

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele:	Městská část Praha 4
Sídlo zadavatele:	Praha 4, Antala Staška 2059/80b
IČ:	00063584
DIČ:	CZ00063584
Právní forma:	městská část hlavního města Prahy
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Ondřej Obrtlík, pověřený vedením odboru právního Úřadu městské části Praha 4

Zadavatel obdržel dne 18. 9. 2020 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve shora uvedeném zadávacím řízení a sděluje tímto svou odpověď.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (přesné znění):

„MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“ - žádost o vyjasnění zadávací dokumentace

Uchazeč žádá zadavatele veřejné zakázky s názvem „MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“ o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace pro podání nabídky, a to zodpovězením níže uvedených dotazů:

Dotaz č. 1

V předaném výkazu výměr VZT je uveden multisplit 1+3 (nejsou zde uvedeny výkony) a v technické zprávě na konci v tabulce je multisplit 1+2, výkon venkovní je 5 kW, výkon vnitřních je 3,5kW. Žádáme zadavatele o sdělení, co platí (v případě multisplitu 1+3, uvést výkony).

Dotaz č. 2

V předaném výkazu výměr části stavební je chybně uveden výpočet v pol. č. 157 – demontáž zařízení a to suť na měrnou jednotku a celkem. Nelze počítat 1ks x 1,2t na měrnou jednotku. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, následující odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č. 1

V tabulce zařízení na konci TZ je uveden multisplit takto:

- poz. 3.001a - vnitřní nástěnná jednotka - 5kw.....1ks
- poz. 3.001b - vnitřní nástěnná jednotka - 3,5kW...2ks
- kondenzátor = venkovní jednotka - 10kW.....1ks

Uvedené je tedy v souladu se specifikací v soupisu prací i ve výkazu výměr, tj.: 3ks vnitřní a 1ks venkovní. Výše uvedené výkony jednotlivých zařízení jsou v zadávací PD rovněž uvedeny.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v této položce ocenění kompletní demontáže a odborného odpojení všech technologických zařízení gastro (sporák, plynová stolička, ...) včetně stávajícího kuchyňského nábytku jako komplet /celek (tedy výměra „1“), současně uvádí, že vše demontované má v součtu váhu 1,2t, tedy:

- měrná jednotka = „kpl“(ks), výměra = 1“, suť/m.j. = „1,2“ a suť = „1,2“

Při takto uvedeném výpočtu platí, že 1kpl (ks) x 1,2t na měrnou jednotku, tedy celková váha je 1,2t do suti.

V zadávacím soupisu prací / výkazu výměr je uvedeno u jmenované položky (č. 157) ve sloupci m.j. = „kus“ (rozuměno komplet / celek). Je tedy nezbytné, aby ve sloupci Kč/mj. byla oceněna položka „Demontáž a odborné odpojení stávajícího technologického zařízení gastro (sporák, plynová stolička,...) včetně stávajícího kuchyňského nábytku“ jako celek (jako kus / komplet) tak, jak stanoví stávající zadávací dokumentace.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele na adrese <https://ezak.praha4.cz/> . Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V Praze dne 23. 9. 2020

Mgr. Ondřej Obrtlík, v.r.
pověřený vedením odboru právního
Úřadu městské části Praha 4

Za správnost vyhotovení:
Bc. Hana Valtová
Referent oddělení veřejných zakázek
Odbor právní Úřadu městské části Praha 4