

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, se sifonovou vložkou fungující jak s, tak i bez vody, plast 123x123mm/nerez mříž 115x115mm. Napojí se na stávající kanalizaci.

4x podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, nerezový kryt 160x110mm.

Automatická dvojitá zpětná klapka DN125.

instalační předstěna

instalační předstěna

podomítková vodní zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, nerezový kryt 160x110mm.

Podomítková vodní ZU DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistí vložkou pro odvod kondenzátu z klimatizační jednotky.

schodiště+výtah

instalační předstěna

pod stropem

nad podlahou

Podomítková vodní ZU DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistí vložkou pro odvod kondenzátu klimatizační jednotky a potrubí VZT.

Automatická zpětná armatura proti vzduťté vodě DN110 s vyjímátnou klappkou z nerezové oceli a revizním krytem k čištění.

200

150

hlavní chodba

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m] <sup>2</sup>
47	SKLAD	16.97
48	ELEKTRO-ROZVODNA	6.93
49	CHODBA	9.79
51	SKLAD	14.01
52	PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA	5.18
52a	VSTUPNÍ CHODBA	4.45
53	ÚKLID	1.27
54	PRÁDELNA	11.65
55	SKLAD	5.93
56	SUŠÁRNA	17.63

kanalizace návrh  
kanalizace kondenzát  
kanalizace stávající  
chladicí jednotka VZT pod stropem  
VZT jednotka na podlaže

## Legenda:





schéma objektu č.p. 65\_půdorys 1.PP

R-Projekt 07 Praha s.r.o.  Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@projekt07.cz	AKGE  Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník	VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.	MILAN TICHÝ	
		SPOLUPR.		
		ZAK.Č.	0004 0191 40	
OBJEDNAVATEL  Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4	VÝKRES  Výřez z půdorysu 1.PP - část A objekt č.p. 65 KANALIZACE	STUPEŇ	DPS	D.1.4  ZTI  1
		FORM.	2xA4	
		MĚŘ.	1 : 50	
		DATUM	09/2018	PROFESE  ČÍSLO