



POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE 45m

STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNÍ OCHRANA NA OBJEKTU JE PŘEDVEDENA PODLE PŮVODNÍ ČSN 341390. Z DŮVODU, ŽE NELZE ZAJISTIT DOSTATEČNOU VZDÁLENOST TECHNOLOGIE OD HROMOSVODNÍ SOUSTAVY, NUTNO PROPOJIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE S HROMOSVOD. OCHRANOU. ZAMEZENÍ PŘÍMÉHO ZÁSAHU DO VZD ZAŘÍZENÍ, EVENTUÁLNĚ KLIMAT. JEDNOTEK, KDE BY MOHLO DOJÍT K PROPÁLENÍ PLECHŮ, EVENT. JEJICH POŠKOZENÍ, JE TATO TECHNOLOGIE PODLE ČSN EN 62305 CHRÁNĚ JEJICH UVEDENÍM DO OCHRANNÉHO PROSTORU VYTVOŘENÉHO JÍMAČI VÝŠKY 3m.

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBŇÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBŇĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

anthe
projektový atelier

Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
 Atelier :
Drahobejlova 54, Praha 9
 IČO : 26 49 63 99, DIČ : 009 - 26 49 63 99
 tel : 266 109 838, fax : 266 316 116
 e-mail : antre.office@volny.cz