


POPIS ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ

Pro napojení venkovních kondenzačních jednotek byla navržena typová rozvodnice HAGER – VECTOR II, s označením V312L v krytí IP65 o rozměrech 310/552/151, přívod i veškeré vývody spodem rozvodnice. Jištění 4ks kondenzačních jednotek bude zajištěno spínači motorů, dle předaných podkladů je jmenovitý proud jednotky 16A. Plastová rozvodnice bude upevněna na zhotovené ocelové konstrukci s plechovou stříškou, která bude kotvena do komínového zdiva, přívod i vývody budou uloženy do pevných ochranných plastových trubek. Vodič ochranného pospojování CY16 od MET bude ukončen na pomocné svorkovnici KL7.

SPECIFIKACE MATERIÁLU 5.RCH.5 (STŘECHA)		
MATERIÁL	jed	mnoz
V312L-Rozvodnice nástěnná IP65 s DIN lištou	ks	1,0
MO JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262673	ks	1,0
spínač motorový Z-MS-25/3	ks	4,0
Př. ochrana SALTEK A03425 FLP-12,5 V/3, 180kA	ks	1,0
SPINAC MODULARNI IS-100/3	ks	1,0
LISTA PROPOJ. Z-GV-16/3P-3TE	ks	0,3
KRYT KONCOVY Z-AK-16/2+3P-C	ks	2,0
koncova sverka na DIN listu	ks	6,0
Svorkovnice PCB, řada PT 1,5/16 na DIN-5ks svorek-zele	ks	1,0
zaslepka modulu jisticu -12 mod.	ks	1,5
rad. svorka ENTERLEC M4/6	ks	14,0
rad. svorka ENTERLEC M16/12	ks	3,0
H07 V-U 4 ČR-černý /CY/	m	18,0
H07 V-U 10 ČR-černý /CY/	m	4,0

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

SOUSTAVA 3x230/400V, 50Hz, TN-C-S, OCHRANA SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3		
ARCHITEKTONICKÝ NAVRH	ČÍSLO ZAKÁZKY 13 P 19	
HIP Ing. Karel Šíp	STUPĚŇ DOKUMENTACE DÚR+DPS/DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Karel Čáp	PROJEKTANT č.dok. Karel Čáp	PROFESE D.1.4 ELEKTROINSTALACE
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4	STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Krč ŠATNY		DATUM 08/2020
ČÁST NOVÝ STAV		FORMÁT 2x A4
OBSAH ROZVODNÉ ZAŘÍZENÍ "5.RCH.5" ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD		ČÍSLO VÝKRESU E15
		ČÍSLO TISKU
 Antre s. r. o. Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : 009 - 26 49 63 99 tel : 266 109 838, fax : 266 316 116 e-mail : antre.office@volny.cz		