	SILOVÉ ROZVODY V SOUBĚHU PROVEDENÉ KABELY CYKY, CHKE-V A HTSS
	SILOVÉ ROZVODY ZÁS. A TECHNOLOGICKÉ PROVEDENÉ KABELY CYKY
	MOTOROVÉ A HL. NAPÁJECÍ ROZVODY 3x400V
	SVÍTIDLO – VŠEOBECNÁ ZNAČKA TYP SVÍTIDEL VIZ SPECIFIKACE
	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO – VŠEOBECNÁ ZNAČKA
K3	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED VYBAVENÉ POHYBOVÝM SENZOREM, TYP VIZ SPECIFIKACE
	PŘISAZENÍ (STROPNÍ) SVÍTIDLO LED – KULATÉ, TYP VIZ SPECIFIKACE
	OZNAČENÍ ZÁŘIVKOVÉHO OSV. V PROSTORECH VARNY – DODÁVKA JE SOUČÁSTÍ PODHLEDU
	LINIOVÉ SVÍTIDLO LED V KRYTÍ IP20, TYP VIZ SPECIFIKACE
	LINIOVÉ SVÍTIDLO LED V KRYTÍ IP54-IP65, TYP VIZ SPECIFIKACE
A	VESTAVNÁ SVÍTIDLA DO PODHLEDU "LED", TYP VIZ SPECIFIKACE
x	NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VESTAVNÝM TRVALE DOBÍJENÝM ZDROJEM NÁSTĚNNÉ A STROPNÍ
	JEDNOPOLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ Č.1
	KŘÍŽOVÝ PŘEPINAČ, ŘAZENÍ Č.7
	SERIOVÝ PŘEPINAČ, ŘAZENÍ Č.5
	STŘÍDAVÝ PŘEPINAČ, ŘAZENÍ Č.6
	STŘÍDAVÝ PŘEPINAČ DVOJITÝ, ŘAZENÍ Č.6+6
	JEDNOPOLOVÝ ZAP. TALČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENT. DOUTNAVKOU, ŘAZENÍ Č. 1/0So
	OZNAČENÍ SPÍNAČE PRO BEZP. VYPÍNÁNÍ VČ. CENTRAL-STOP
	OZNAČENÍ POHYBOVÝCH SENZORŮ – STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ DO VLHKA, IP44, ŘAZENÍ Č.1
	SERIOVÝ PŘEPINAČ DO VLHKA, IP44, ŘAZENÍ Č.5
	STŘÍDAVÝ PŘEPINAČ DO VLHKA IP44, ŘAZENÍ Č.6
	KŘÍŽOVÝ PŘEPINAČ DO VLHKA, IP44, ŘAZENÍ Č.7
	SPÍNAČ 3x400V DO VLHKA, IP44, HODNOTY UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI
	ZÁSUVKY V SOUSTŘEDNÉM RÁMEČKU
Z1	DOMOVNÍ ZÁSUVKA 230V/16A URČENÁ PRO BĚŽNÝ ZÁS. ROZVOD
Z1	DOMOVNÍ ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ 230V/16A PRO BĚŽNÝ ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
	ZÁSUVKA DO VLHKA 230/16A – IP44
	ZÁSUVKA 3x400V, IP44
	OZNAČENÍ VENTILÁTORU, DODÁVKA VZT ZAŘÍZENÍ
	VÝVOD UKOČENÝ V KRABICI

	OZNAČENÍ TEPELNÉHO SPOTŘEBIČE – VYHŘÍVÁNÍ VPUSTĚ STŘECHA
M1/2 1.5kW	OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE S UDÁNÍM PŘÍKONU A MÍSTA NAPOJENÍ (1.RK.2)
	VOLNÝ NÁSTĚNNÝ VÝVOD 230V, 400V
1RS1	ROZVODNÉ ZAŘÍZENÍ SILOVÉ S OZNAČENÍM
	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ, DROBNÁ ROZVODNICE
M M	OZNAČENÍ MOTOROVÉHO SPOTŘEBIČE
MČ3	OZNAČENÍ KALOVÉHO ČERPADLA V 1.PP
	VEDENÍ VZESTUPNÉ, SESTUPNÉ
	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA S VYZNAČENÍM SMĚRU ÚNIKU
	OZNAČENÍ PROSTORU SE ZVÝŠENOU OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM
	POM. JÍMAČ ZHOTOVENÝ Z PLNÉHO VODIČE, JÍMACÍ TYČ Z AlMgSi
	ZKUŠEBNÍ SVORKA
	UZEMNĚNÍ – VŠEOBECNÁ ZNAČKA
1	OČÍSLOVÁNÍ SVODŮ HROMOSVODNÍ OCHRANY
M50/100	DRÁTĚNÝ ŽLAB MERKUR, EVENT. PLASTOVÝ ŽLAB S VYZNAČENÍM ROZMĚRU
	ROZVODY ULOŽENÉ V PODLAZE, V ZEMI
EL1.2	SVĚTELNÝ OBVOD Č.1 OVLÁDANÝ SPÍNAČEM Č.2
Z1/2	ZÁSUVKOVÝ OBVOD Č.1 NAPOJENÝ Z ROZVADĚČE Č.2 (1.RK.2)
WL1/2	SILOVÝ OBVOD Č.1 NAPOJENÝ Z ROZVADĚČE Č.2 (1.RK.2)
W1/4	TECHNOLOGICKÝ OBVOD 230V Č.1 NAPOJENÝ Z ROZVADĚČE Č.4 (0.RS.4)
WS1/3	OVLÁDACÍ OBVOD Č.1 NAPOJENÝ Z ROZVADĚČE Č.3 (1.RS.3)
EH1	OZNAČENÍ TEPELNÉHO SPOTŘEBIČE S Č. OBVODU
	LEGENDA E17
	ZŠ ŠKOLNÍ – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
	ŠKOLNÍ 700/5, 147 00 PRAHA 4, č. par. 9, k.ú BRANÍK