



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 1

v zadávacím řízení č. VZP/21/022 vedeném ve zjednodušeném
podlimitním řízení k zadání veřejné zakázky na stavební práce
uveřejněné na profilu zadavatele dne 19. 4. 2021 na adrese

<https://ezak.praha4.cz/> pod názvem:

„Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4“

Níže uvedený zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Název zadavatele:	Městská část Praha 4
Sídlo zadavatele:	Praha 4, Antala Staška 2059/80b
IČ:	00063584
DIČ:	CZ00063584
Právní forma:	městská část hlavního města Prahy
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Michal Nocar, pověřený vedením odboru právního Úřadu městské části Praha 4

Zadavatel obdržel dne 12. 5. 2021 následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve shora
uvedeném zadávacím řízení. Předmětná žádost nebyla zaslána ve lhůtě v souladu s čl. 11 odstavec třetí
zadávací dokumentace resp. v souladu s §§ 53 a 98 zákona, zadavatel se i přes to rozhodl na dotazy
odpovědět.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (přesné znění):

Dobrý den, paní Valtová,
rádi bychom se ucházeli o tuto veřejnou zakázku. Vše jsem si stáhl s ze stránek EZEK P4.
Měl bych pár dotazů k projektu.

1) V tabulce u typu fasádních clon na MŠ Bezová a MŠ Svojšovická je uvedeno toto...

Akce: Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4 MŠ Trojlistek, Bezová 1592/4, Praha 4 - k.ú. Braník		Tabulka st
Ozn.	Popis	Materiál
R1	Venkovní předokenní screenová roleta osazená do schránky, motoricky poháněná, Barva stříbrná RAL 9006 Vodící lišty 32 x 29,5 mm Ovládání tlačítka	100% Akrylová látka

Z jaké kolekce má být látka Akrylová? Má být z Kolekce Sattler, tj. látky, které se používají
u markýz? Nebo screen z kolekce Soltis 92 nebo Mermet Satiné 5500?

2) V tabulce screenových rolet na MŠ Svojšovická je uvedeno toto...

Ozn.	Popis	Materiál
R1	Venkovní předokenní screenová roleta osazená do schránky, motoricky poháněná, ZIP systém Roleta v barvě bílá káva Vodící lišty 32 x 29,5 mm Ovládání tlačítka	Látka 100% akrylát - barva bílá káva

Pokud se jedná o fasádní clonu se zipovými vodíci lištami, tak nelze použít akrylovou látku, protože na ní nelze navařit zip, který je pevně uchycen v zipových vodících lištách. Zde musí být Soltis 92 nebo Mermet Satiné? Co máme uvažovat?

- 3) U MŠ Bezové bude nutné vyřešit přístup pro nákladní automobil a autojeřáb. Ulice je velmi úzká. Máte nějak řešení zábor před tuto budovou MŠ pro vjezd této techniky?
- 4) Bude nutné zajet autojeřábem k budově MŠ Bezová na pozemek pro montáž zámečnických konstrukcí? Počítá tato MŠ s tímto?
- 5) Po vjezdu autojeřábem na pozemek, bude nutné zeleň opravit. V rozpočtu není položka co by tomu odpovídala? Jak se toto bude řešit?
- 6) Předpokládáme, že v každé MŠ, kde se doplňují rozvaděče jsou dostatečně velké rezervy v rozvaděči, nepřepokládáme dodání nových rozvaděčů. Je prostor v rozvaděčích ověřen?
- 7) V rozpočtech je uvažováno s nájemným za Alu věže s konkrétním časem za použití. U některých MŠ neuvažujeme s tak dlouhým zapůjčením. Jak je možné tento čas upravit, když je položka uzamčena k úpravě? Bylo by možné obdržet v rozpočty s možností editace časů půjčovního?

Vzhledem k tomu, že se o projekt ucházíme o něco později, je možná prohlídka jednotlivých MŠ? Dále bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné posunout termín odevzdání?

Předem Vám děkuji.

Odpověď zadavatele:

Ad 1)

V souladu s ust. § 89 zákona zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky. Je pouze na dodavateli jakou kolekci zvolí, za předpokladu, že bude splňovat minimální požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci.

Ad 2)

Zadavatel akceptuje tazatelem navrhovaný výrobek Mermet Satiné, jež splňuje minimální požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci.

Ad 3)

Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem odkazuje na článek 7.12. Návrhu smlouvy, jež je součástí zadávací dokumentace cit:

„Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele: zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, **zajistí povolení potřebných záborů**, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytyčení inženýrských sítí apod.;“

Ad 4)

Zadavatel tímto upřesňuje, že v případě montáže prvků na střeše objektu MŠ Bezová, předpokládáme postavení autojeřábu v parkovacím zálivu u objektu MŠ. Vjezd na zahradu není možný. V souvislosti s tímto přikládáme situační nákres, jež je přílohou tohoto vysvětlení.

Ad 5)

viz odpověď na dotaz ad 4)

Ad 6)

U všech rozvaděčů byl prostor pro montáž dalších dodatečných jističů ověřován.

Ad 7)

V případě nájemného Alu věží, nelze měnit délku pronájmu uvedenou v zadávací dokumentaci. Je pouze na dodavateli jakou cenovou strategii zvolí a jak předmětnou položku ocení.

Zadavatel tímto dodává, že termín prohlídky místa plnění byl stanoven v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem a zadavatel nezvažuje uskutečnit další prohlídku místa plnění. Zadavatel i nadále trvá na lhůtě pro podání nabídek do 17. 5. do 12 hod., lhůta pro podání nabídek se tedy nemění.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele na adrese <https://ezak.praha4.cz/>. Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

V Praze dne 14. 5. 2021

Příloha: MS Bezova-montaz jeřábem

Mgr. Michal Nocar
pověřený vedením odboru právního
Úřadu městské části Praha 4

Za správnost vyhotovení:
Bc. Hana Valtová
Referent oddělení veřejných zakázek
Odbor právní Úřadu městské části Praha 4