



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Došlo dne:	26.4.18
Průchyt:	
Číslo:	69/2018

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ing. Jiří Padevět
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
ze dne 2018-03-14

NAŠE ZNAČKA
21773 /2018-263

VYŘIZUJE/ LINKA
Alena Petrošová/286
alena.petrosova@pvl.cz

DATUM
2018-04-20

Praha 4, k. ú. Michle, parc. č. 310/115, č. h. p. 1-12-01-0200-0-00
„Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská“
projektová dokumentace k územnímu, stavebnímu a vodoprávnímu řízení - stanovisko
správce povodí

ID VÚ: **DVL_0740, Botič od pramene po ústí do toku Vltava**

Žádostí doručenou dne 2018-03-16 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci k územnímu, stavebnímu a vodoprávnímu řízení k výše uvedené akci. Jedná se o jednopodlažní novostavbu tělocvičny v areálu Základní školy Bítovská. Bude tvořena 2 základními hmotami (hala tělocvičny a přístavba se šatnami a zázemím). Od stávající tělocvičny je novostavba oddělena krčkem. Objekt bude napojen na stávající areálové rozvody DN 200 jednotné kanalizace a vodovodu v areálu školy. Pro likvidaci srážkových vod je navržena retenční nádrž (15,6 m³) s regulovaným odtokem 1,0 l/s do kanalizace. Před retenční nádrží bude umístěna akumulací nádrž pro závlaku se stejným objemem jako má RN.

Dne 2018-04-18 byla projektová dokumentace prostřednictvím emailu doplněna o průvodní a souhrnnou technickou zprávu.

Investor: MČ Praha 4

Projektant: R-Projekt 07 Praha s.r.o. (PD 02/2018)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

stanovisko:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.
3. Záměr projednejte s příslušným vodoprávním úřadem.
4. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
5. Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud bude retenční nádrž projednávána jako vodní dílo dle § 55 vodního zákona, souhlasíme s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – k jinému nakládání s povrchovými vodami:

- k zadržování srážkových vod v retenční nádrži o objemu 15,6 m³
- pro závlahu pozemku, akumulací objem pro závlahu je cca 15,6 m³
- a k jejich následnému odvedení do veřejné kanalizace se souhlasem správce a provozovatele kanalizace v max. množství 1,0 l/s.

6. Navýšení odběru z vodovodní sítě a navýšení množství odváděných splaškových a dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu projednejte s PVK a.s. a PVS a.s. a jejich připomínky k technickému řešení respektujte.

Souřadnice X,Y nebyly žadatelem předloženy.

Upozorňujeme, že s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu. Vodoprávnímu/ stavebnímu úřadu dokladujte způsob likvidace materiálu.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.



Povodí Vltavy,
státní podnik 22
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5


Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska
Vltava – vodní cesta

