



| | |
|------------|-----------|
| Došlo dne: | 11. 4. 18 |
| Přijato: | |
| Číslo: | 50/2018 |

Váš dopis zn.

| | |
|-------------|--|
| Ze dne | 15.3.2018 |
| Naše značka | PVK 16254/OTPČ/18 |
| Vyřizuje | Jana Jurková Operativní útvar provozního ředitele Dykova 3, Praha 10 |
| Tel. / fax | 221 501 125 |
| E-mail | jana.jurkova@pvk.cz |
| Datum | 3.4.2018 |

R-PROJEKT 07
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení
**„Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, na pozemku parc.č. 310/115,
Praha 4, k.ú. Michle“**

Místo stavby: Bítovská, č.parc. 310/115, k.ú. Michle, Praha 4
Stavebník: MČ Praha 4, Antala Staška 80b, Praha 4, IČ:00063584

TČO: 302522-111

Předmětem předložené projektové dokumentace je projekt novostavby tělocvičny v areálu Základní školy Bítovská. Novostavba bude umístěna na pozemku č.parc. 310/115 a částečně 310/82. Napojení na technickou infrastrukturu (voda, kanalizace) zůstane stávající. Objekt bude napojen na nové areálové rozvody vody a kanalizace. Srážkové vody z novostavby budou akumulovány na střechách, které budou provedeny se zelení. Pro další zachycení srážkových vod poslouží nová retenční nádrž o objemu 15,6 m³. Srážková voda bude z nádrže postupně vypouštěna přes regulační ventil s průtokem 1 l/s. Před retenční nádrží bude ještě předřazena jedna akumulací nádrž, která bude určena pro zalévání zahrady. Schválení případného navýšení odvádění srážkových vod do kanalizace v provozování naší společnosti je v kompetenci Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., www.pvs.cz. Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod je uzavřena.

Veškeré instalace za vodoměrem považujeme za instalace vnitřní. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (dále jen PVK) jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. města Prahy, se s platností od 1.5.2005 nevyjadřuje k vnitřním instalacím vodovodů a kanalizací v rámci stavebního a územního řízení.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřních vodovodů a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky

Z pohledu provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s předloženou projektovou dokumentací za výše uvedených podmínek souhlasíme.

Část předložené projektové dokumentace jsme si ponechali pro služební účely.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
722