



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

Došlo dne: 20. 4. 18  
Přílohy:  
Číslo: 56/2018

**R – PROJEKT 07, s.r.o.  
Ing. Jiří Padevět  
Ke Strašnické 1795/8  
100 00 Praha 10**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 1405/18/2/02

V Praze dne: 17.4.2018

Vyřizuje: Ing. J. Horský/230

**„Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská“ – Praha 4 - Michle**  
Projekt pro územní řízení a stavební povolení

Stavebník: MČ Praha 4

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování nového objektu tělocvičny v areálu stávající ZŠ Bítovská na pozemku parc.č. 310/15 v k.ú. Michle. Jedná se o přístavbu nové haly tělocvičny se zázemím a drobné stavební úpravy tělocvičny stávající.

K odkanalizování nového objektu a jeho zásobování pitnou vodou bude zajištěno prostřednictvím stávajícího areálového rozvodu. Dešťové vody budou jímány ve dvou podzemních retenčních nádržích (každá o objemu 15,6 m<sup>3</sup>), využívány k závlivce zeleně v areálu školy a přebytečné množství bude regulovaně (1 l/s) odváděno do areálové kanalizace. Nádrže budou opatřeny bezpečnostními přepady.

Předmětná stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl.m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami:

- Všechny povrchové znaky na našich stávajících zařízeních, které se případně nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby ani následného provozu poškozeny. Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.

Projektovou dokumentaci vracíme zpět.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.

S pozdravem

**Ing. Julie Nováková**  
ředitel divize rozvoje  
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1  
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112  
Tel.: 251 170 225 -201-

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.