OBJEKT Č.P.43



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	31.27
1.02	CHODBA	7.94
1.03	SVĚTLÍK	2.53
1.04	ODPOČÍNKOVÁ MÍSTNOST	18.01
1.05	CHODBA	5.99
1.06	PŘÍPRAVNA A VÝDEJ JÍDLA	12.91
1.07	WC_IMOBILNÍ	5.23
1.08	WC PERSONÁL	2.64
1.09	VSTUPNÍ CHODBA SE SCHODIŠTĚM	15.55
1.10	CHODBA	3.98
1.11a	UMÝVÁRNA	2.25
1.11b	WC PERSONÁL	1.14
1.12	PEDIKÚRA	3.96
1.13	CHODBA	7.74
1.14	WC_IMOBILNÍ	2.66
1.15	KADEŘNICKÉ SLUŽBY	6.63
1.16	VSTUP_STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY	3.90
1.17	MASÁŽE	5.82
1.18	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2.43
1.19	KOUPELNA	8.54
1.20	ÚKLID	1.45
1.21	SVĚTLÍK	5.03

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 — 2x35W Zářivkové přisazené, ALDP mřížka, T5
- B1 — LED ARRAY 1 x 30W DOWN BLACK + PC SBL HE
- D1 — Stropní LED modulové svítidlo 1x20W
- VÝVOD PRO NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
- PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM, AUTONOMIE 1h
- PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ AUTONOMIE 1h

LEGENDA TRAS

- HLAVNÍ PÁTEŘNÍ TRASA
- ODBOČNÁ TRASA V TRUBKÁCH
- TRASA POD OMÍTKOU NEBO V PODHLEDU
- STOUPACÍ VEDENÍ
- KLESAJÍCÍ VEDENÍ

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ:	3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):	
ZÁKLADNÍ:	IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412), UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ:	DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ:	PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY S CELOPLASTOVOU IZOLACÍ V SOUSTAVĚ TN-C-S
- VEŠKERÉ INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2130 ed. 3(12/ 2014), ULOŽENÍ VEDENÍ BUDE SKRYTÉ VE STĚNÁCH, NEBO NA POVRCHU V KABELOVÝCH LÁVKÁCH NEBO PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH.
- ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- INSTALACE V KOUPELNÁCH A WC BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (9/ 2007)+Z1(6/ 2012)
- ZÁSUVKOVÉ VÝVODY, KTERÉ MAJÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI PŘEPĚTÍ, JE NUTNO OSADIT ZÁSUVKAMI S VESTAVĚNOU PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 3. STUPNĚ
- SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU BUDOU DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 50174-2 ed.2 (5/ 2010)
- TYP OSVĚTLENÍ BUDE SCHVÁLEN ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM.
- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY CERTIFIKOVANÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jiří Flosman, projektová kancelář
jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422

AUTORIZACE, PODPIS:

AKCE: Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník

INVESTOR: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

DÍL PD: D Dokumentace objektů a zařízení
D.1.4.e - Elektroinstalace silnoproudé

MĚŘÍTKO: 1:50

DATUM: 08/2018

NÁZEV VÝKRESU: **Elektroinstalace 1.NP - č.p.43**

ČÍSLO KOPIE:

ČÍSLO PŘÍLOHY: **D.1.4.e.02**

REVIZE: -

STUPEŇ PD: DPS