



POPIS ROZVODNÉHO MATERIÁLU

Navržena oceloplechová, jednokřídlová, zapuštěná rozvodnice s vnitřní přepážkou zajišťující krytí IP20, od Fy Schrack (není podmínkou), typ 1U/18, rozměrů 380/917/200. Rozvodnice bude zapuštěna do omítky, přívod i veškeré vývody budou provedeny horem skříně a převedeny nad SDK podhled. V horní části rozvodnice budou osazeny řadové svorky a přepěťová ochrana, v ostatních modulových řadách se rozmístí přístroje dle výrobních zvyklostí dodavatele. Ve spodní části skříně se ponechá dostateční prostorová rezerva, pro dodatečnou možnost rozšíření rozvodného zařízení.

ROZVODNÉ ZAŘÍZENÍ 0.RS.4		
pracovní ukon	jed	mnoz
Rám+dveře 2U-16	ks	1,0
Konstrukce instalační 2-16, plastové panely	ks	1,0
MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674	ks	6,0
MO JISTIČ PL7-10/C/1 10KA 262702	ks	1,0
MO JISTIČ PL7-13/C/1 10KA 262703	ks	1,0
MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA 262676	ks	9,0
MO JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262701	ks	2,0
MO JISTIČ PL7-16/B/3 10KA 263389	ks	1,0
MO JISTIČ PL7-25/C/3 10KA 263409	ks	1,0
MO JISTIČ PL7-20/B/3 10KA 263390	ks	1,0
spínač motorový Z-MS-10/2	ks	1,0
MO CHRÁNIČ PROUD PF7-25/4/003 263584	ks	4,0
SPINAC MODULARNI IS-63/3	ks	1,0
Saltek SLP-275 V/3, tř. 2, 40kA, TN-C do podr. rozvaděčů	ks	1,0
HODINY SPINACI DIGITÁLNÍ, TÝDENNÍ TSDW1CO	ks	1,0
LISTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C	ks	0,6
KRYT KONCOVY Z-AK-16/2+3P 80A	ks	6,0
koncova sverka na DIN listu	ks	8,0
SVORKOVNICE KL-7	ks	1,0
NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontální	ks	1,0
rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	36,0
rad. svorka ENTERLEC M4/6	ks	3,0
rad. svorka ENTERLEC M10/10	ks	3,0

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

SOUSTAVA 3x230/400V, 50Hz, TN-C-S, OCHRANA SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3			
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 13 P 19	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DÚR+DPS/DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Karel Čáp	PROJEKTANT č.dok. Karel Čáp	PROFESE D.1.4 ELEKTROINSTALACE	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, P4		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4	
NÁZEV AKCE ZŠ ŠKOLNÍ - REKNSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ ŠKOLNÍ Školní 700/5, 147 00 Praha 4, č. par. 9, k.ú. Braník		DATUM 08/2020	Antre s. r. o. Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejllova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : 009 - 26 49 63 99 tel : 266 109 838, fax : 266 316 116 e-mail : antre.office@volny.cz
		ZMĚNA č.	
		FORMÁT 2xA4	
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV		SO 01	MĚŘÍTKO
OBSAH ROZVODNÉ ZAŘÍZENÍ "0.RS.4" ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD		ČÍSLO VÝKRESU E14	
		ČÍSLO TISKU	