R-byt
Ps=11kW

3NPE 50Hz,400V/TN-C-S L1, L2, L3



V I. etapě v rámci úprav se změnou užívání objektu byl připraven přívod do bytů vč. osazení rozvodnice 36M. Z důvodů nové edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 musí být světelné okruhy v bytech zapojeny přes proudový chránič 30mA. V tomto ohledu bude zapotřebí větší rozvaděč min. 48 modulů IP30.

SUNCAD®
SUNCAD, s.r.o.
náměstí Na Lužinách
Praha 13, 155 00

Akce/Project:
Podkrovní byty, ulice Táborská

Číslo paré/Project:

Číslo zakázky: Job No.:	20190802	Datum: Date:	04/2020
Stupeň dokumentace: Stage:	Dokumentace pro vydání společného povolení	Označení: Code:	DPS
Objednatel: Client:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 - Krč		

HIP: Project manager:	Ing. David Havránek		
Odpovědný projektant: Responsible designer:	Ing. Jan Linhart		
Zpracoval: Drawn by:	Ing. Jan Linhart		
Měřítko: Scale:	-		
Část dokumentace: Part:	Dokumentace objektů	Označení: Code:	D
Objekt: Object:	372	Označení: Code:	1
Specializace: Specialization:	Technika prostředí staveb	Označení: Code:	4
Celek: Group:	Elektroinstalace	Označení: Code:	e
Název výkresu: Title:	**Typové schéma rozvaděče R-byt**	Označení: Code:	**0.1**