



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Odesláno prostřednictvím E-ZAK

DC ENGINEERING spol. s r.o.
k rukám pana Petra Kozáka Cicka,
jednatele
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

Číslo VZ
VZP/21/015

Naše značka
P4/257687/21/OPR/VAL

Vyřizuje/linka
Valtová/261 192 570

Praha
30. 6. 2021

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Tímto oznamujeme, že veřejný zadavatel, městská část Praha 4, IČO 00063584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, (dále jen zadavatel), rozhodl dne 30. června 2021 usnesením Rady městské části Praha 4 č. 13R-439/2021 v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně**“, zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 25. 3. 2021, (dále jen zadávací řízení),

o vyloučení účastníka zadávacího řízení

DC ENGINEERING spol. s r.o., IČO: 024 14 864, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, (dále jen účastník), z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Zadavatel si v čl. 14 písm. b) zadávací dokumentace vyhradil právo oznámit své rozhodnutí o vyloučení uveřejněním na profilu zadavatele.

Odůvodnění:

Při posouzení nabídky účastníka byly zjištěny nedostatky v obsahu nabídky. Účastník byl vyzván k předložení objasnění nabídky dle ust. § 46 odst. 1 zákona. Po posouzení předloženého objasnění nabídka účastníka v části gastrotechnologie stále vykazuje následující nedostatky, které jsou v rozporu s minimálními požadavky zadavatele:

a) VARNÝ KOTEL (poz, J7)

Nabízené zařízení nesplňuje minimální požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci ve výkazu výměr v požadované specifikaci - „Horní deska bude prolamovaná s odtokem“, nabízené zařízení nesplňuje požadavek zadavatele na horní desku prolamovanou s odtokem. Tento požadavek výrazně přispívá k hygieně celého varného bloku, kdy veškerá tekutina z víka kotle a z nádoby kotle odtéká do kanalizace a nezůstává na pracovní ploše.

b) PLYNOVÝ SPORÁK (poz. J13)

Účastník uvedl ve své nabídce ve výkazu výměr na poz. J3 Plynový sporák ve sloupci H konkrétní typ výrobce, typové označení výrobku - **Electrolux/391002**. Na základě doloženého technického listu komise konstatovala, že nabízené zařízení nesplňuje požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci na sílu plechů vrchní desky min. 3 mm. V zaslaném objasnění účastník doložil nový technický list, ale k modelu **Electrolux 391242**, tedy účastník mění svou nabídku a nabízí jiný model zařízení, než uvedl v nabídce a také ve výkazu výměr. V souladu s ust. § 46 odst. 2 zákona nesmí být nabídka po uplynutí lhůty po podání nabídek měněna, materiální změna nabídky není možná.

c) MULTIFUNKČNÍ PÁNEV (poz. J21)

U této položky jsou požadované parametry uvedeny jako minimální nebo maximální a zadavatel **nepřipouští** toleranci +/- 10%, jak uvádí účastník ve svém objasnění. Nabízené zařízení nemá požadovanou užitnou plochu min. 63 dm², v nabídce účastník deklaruje užitnou plochu 59 dm² a dále nabízené zařízení nesplňuje celkový instalovaný příkon max. 37 kW, v nabídce účastník deklaruje příkon 41 kW.

d) AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ MYČKA (poz. N2)

Nabízené zařízení v nabídce účastníka nesplňuje následující požadované parametry zadavatele v zadávací dokumentaci:

- instalovaný příkon 32 kW (+/- 10%), v nabídce účastníka je uveden instalovaný příkon 46,8 kW;
- min. 3 aktivní tanky, přičemž v doloženém technickém listu v nabídce účastníka je jednoznačně uvedeno „dvoutanková pásová myčka“;
- množství výstupního vzduchu vysálaného z rekuperace 150 m³ (+/- 10%) za hodinu provozu, v nabídce účastníka je množství výstupního vzduchu 450 m³/hod.;
- spotřebu SUV za hod. provozu 150 l/hod. (+/- 10%), v nabídce účastníka je uvedena spotřeba SUV 320 l/hod.;
- množství protékající vody, regenerující mycí tanky 80 l/hod. provozu (+/- 10%), v nabídce účastníka je uvedeno množství protékající vody, regenerující mycí tanky 220 l/hod. provozu.

Většina požadovaných parametrů má významný vliv na provozní hospodárnost myčky a nabízené zařízení je výrazně překračuje.

e) MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ (poz. P3)

Zařízení nabízené účastníkem nesplňuje požadavek zadavatele v zadávací dokumentaci na “požadovaný instalovaný příkon 16,9 kW (+/- 10%)”, nabízené zařízení má instalovaný příkon 12,9 kW.

Do myčky je napouštěna studená voda a v případě velice nízkého příkonu, tzn. příkonu, který není v toleranci +/-10 % k požadovanému zadavatelem, bude nepřiměřeně dlouhá čekací doba nahlátí a zahájení mycího cyklu.

Na základě shora uvedených zjištěných nedostatků, dospěla komise pro posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek (dále jen komise) k rozhodnutí, že účastník nesplnil minimální požadavky zadavatele.

Zadavatel se se závěry komise ztotožnil a rozhodl o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení lze podat zadavateli podle § 242 odst. 2 zákona zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona **se toto oznámení o vyloučení považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.**

Účastník zadávacího řízení se v souladu s ust. § 243 zákona může písemně vzdát práva na podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o výběru dodavatele. Doručením písemného vzdání se práva podat námitky zadavateli tak uplyne tomuto účastníkovi zadávacího řízení lhůta pro podání námitek.

Mgr. Michal Nocar
pověřený vedením odboru právního
Úřadu městské části Praha 4

Za správnost vyhotovení:
Bc. Hana Valtová
referent oddělení veřejných zakázek
Odbor právní Úřadu městské části Praha 4

Vzdání se práva podání námitek proti rozhodnutí zadavatele

v zadávacím řízení č. VZP/21/015 k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

„ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“,

vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení,
zahájeném dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 25. 3. 2021,

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Městská část Praha 4**

Sídlo: **Antala Staška 2050/80b, 140 46 Praha 4**

IČ: **00063584**

DIČ: **CZ00063584**

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Účastník zadávacího řízení se tímto vzdává práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ve výše uvedeném zadávacím řízení v souladu s ust. § 243 zákona.

V dne

.....
podpis oprávněné osoby jednat jménem
účastníka zadávacího řízení

Vyplněné vzdání se práva podání námitek proti rozhodnutí zadavatele a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení zašlete, prosím, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavateli.