Tabulka místností				
Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	DENNÍ MÍSTNOST-SESTRY	21.91	PVC	
1.02	EPS	1.35	KER. DLAŽBA	
1.03	CHODBA	154.2	KER. DLAŽBA	
1.04	CHODBA	21.04	KER. DLAŽBA	
1.05	WC - MUŽI (PACIENTI)	6.81	KER. DLAŽBA	
1.06	WC INVALIDÉ	3.43	KER. DLAŽBA	
1.07	STROJOVNA VÝTAHU	4.69	STÁVAJÍCÍ	
1.08	VSTUP ZAMĚSTNANCI	12.6	KER. DLAŽBA	
1.09	ŠATNY - ŽENY PERSONAL	30.56	KER. DLAŽBA	
1.10	ŠATNY - MUŽI PERSONAL	30.59	KER. DLAŽBA	
1.11	OKLIDOVÁ KOMORA	6.58	KER. DLAŽBA	
1.12	WC - ŽENY (PACIENTKY)	8.4	KER. DLAŽBA	
1.13	ORDINACE	16.89	ANTISTATIC PVC	
1.14	ORDINACE	19.62	ANTISTATIC PVC	
1.15	ORDINACE	18.86	ANTISTATIC PVC	
1.16	KANCELÁŘ	35.8	KOBEREC	
1.17	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	113.87	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
1.18	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	27.7	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
1.19	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	45.24	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
1.20	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	75.52	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
1.21	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	28.35	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
1.22	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	28.95	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
1.23	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	29.03	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
1.24	PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR	13.72	BEZ POVRCHOVÉ OPRAVY	
S1	SCHODY	14.31	KER. DLAŽBA	
S2	SCHODY	15.5	KER. DLAŽBA	
S4	RAMPA	9.7	KER. DLAŽBA	
V1	VÝTAH	4.69	STĚRKA	

Celková plocha [m²]: 799.94

POZNÁMKY:

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechny rozměry je nutné přizpůsobit před objednáním a montáží skutečnému stavu na stavbě
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- přetlak vzduchu dveřmi zajistí stavba
- ocelovou konstrukci pod venkovní jednotky VZT a klimatizace zajistí stavba
- požární ucpávky zajistí stavba
- vzhledem k pouze částečnému pronájmu ordinací je třeba zaregulovat výkon VZT jednotek i chlazení tak, aby byly provozovány na min. 20-25% výkonu, a to i za situace, že budou větrány a chlazeny některé místnosti bez nájemce.
- demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ. PRO ZHOTOVITELE JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 270,45 BpV

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: antre s.r.o.	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01 P 17	antre projektový ateliér
HIP: Ing. Karel Šíp	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Pulec / PROJEKTANT č.dok.: Ing.Jana Prchalová	PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA	Antre s. r. o.
INVESTOR: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Krč	STAVEBNÍ ÚŘAD: Praha 4	Sídlo: Štěpanická 274, Praha 9
NÁZEV AKCE: KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS; Novodvorská 1083/155, Praha 4 - Lhotka	DATUM: 03/2021; ZMĚNA Č.; FORMÁT: 8 x A4	Ateliér: Drahobejlova 54, Praha 9
ČÁST: NAVRHOVANÝ STAV / SO 01	MĚŘÍTKO: 1:50	IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
OBSAH: PŮDORYS 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU: 02 / ČÍSLO TISKU	+420 603 233 574 antre@antre.cz