



ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI UVEDENÝCH VÝROBKŮ. PRO ZHOTOVITELE JSOU TYTO SPECIFIKACE ZÁVAZNÉ.



±0,000 = 270,45 BpV

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 01 P 17	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPĚŇ DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Mixa	PROJEKTANT č.dok. Ing. Milan Šafář	PROFESE ELEKTRO-SILNO	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Krč		STAVEBNÍ ÚŘAD Praha 4	
NÁZEV AKCE KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS Novodvorská 1083/155, Praha 4 - Lhotka		DATUM 04/2021	
		ZMĚNA Č.	
		FORMÁT 2 x A4	
ČÁST D.1.4.5 Sinoproudá elektroinstalace	SO 01	MĚŘÍTKO -	
OBSAH Rozvaděč Rx.xx - nájemci		ČÍSLO VÝKRESU 09	ČÍSLO TISKU


antre
 projektový atelier


Antre s. r. o.

Sídlo :
 Štěpanická 274, Praha 9
 Ateliér :
 Drahojlovská 54, Praha 9
 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99
 +420 603 233 574 antre@antre.cz

Číslo o.
Popis

Příkon

Přívod z RP1 /RP2/



0,8 kW

2,5 kW


2,5 kW

→ Osvětlení

2 Zásuvky

3 Zásuvky

Rx.xx-část UPS



0,8 kW

2,5 kW

2,5 kW

N1 Osvětlení

N2 Zásuvky

N3 Zásuvky

Rozvaděč:
RZA-Z-3S14
Výrobce skříně: OEZ
Orientační rozměry v x š x h: 643 x 362 x 95 mm