



Vážený Ing. Martin Dohnal  
ARCHaPLAN s.r.o.  
Bří Štefanů 973/63a  
500 03 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 11.prosince 2012

## Věc: výsledky průzkumu budovy bývalého kina Kosmos, P4

Vážený pane inženýre,

Na základě požadavku byla provedena obhlídka bývalého objektu kina Kosmos. Byly dále odebrány matrice podezřelé na výskyt azbestů. Odběr byl proveden osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. S ohledem na charakter a rozpočet akce byly mimo analýzy na výskyt azbestů odebrány i vzorky, jež byly podrobeny základnímu pozorování pod mikroskopem.

Zjištěno bylo:

Vzorek č.	Popis vzorku	Výsledek zkoumání
Vz. č. 1	Deska svod, vertikální	Ověřen výskyt azbestu, chrysotilový azbest
Vz. č. 2	Sádrový odlitek, fono izolace	Kulové částice, nejedná se o azbesty
Vz. č. 3	Izolace nad kinem, vata	Dlouhé pravděpodobně skelná vlákna,
Vz. č. 4	Izolace – provázek vzduchotechniky	Ověřen výskyt azbestu, chrysotilový azbest
Vz. č. 5	Maltoviny na rabicové síti v atriu kina	Kulovité částice, jen místy vlákno
Vz. č. 6	Izolace – provázek vzduchotechniky	Ověřen výskyt azbestu, chrysotilový azbest
Vz. č. 7	Izolace – provázek vzduchotechniky	Ověřen výskyt azbestu, chrysotilový azbest

Z hlediska provedených průzkumů je zřejmé, že:

- azbesty jsou přítomny v izolacích vzduchotechniky, zejména v původní dobové vzduchotechnice (je jí většina)
- azbesty se vyskytují ve vertikálních svodech. Identifikován jen jeden (nelze vyloučit že nebudou jinde zazděné). Tato byla zjištěna v I.NP za malým divadlem.

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či jinou spolupráci jsme Vám plně k dispozici.

Za EMPLA AG spol. s r.o.

Ing. Vladimír Bláha

EMPLA AG spol. s r.o. ®  
Za Škadevku 305  
503 11 Bratři Malavé  
IČO: 25996240 DN: CZ25996240  
Tel.: 495 218 875

Přílohy:

Pohled na svod vertikální v I.NP za malým divadlem a provázek vzduchotechniky



- protokol č. 6194 a 6177/12
- odběrový protokol č. 242/12 + protokol o průzkumu budovy (plán odběru vzorků)
- kvalifikace k odběru vzorků