

## Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

**Číslo vyjádření:** VPD-00554/2022  
**Žadatel:** R-Projekt 07 Praha s.r.o., IČO: 03520358, Ke Strašnické 1795/8, Praha  
**Investor:** Městská část Praha 4, IČO: 00063584, Antala Staška 2059/80b, Praha  
**Název akce:** Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1. etapa  
**Stupeň PD:** Spojené územní a stavební řízení  
**Zájmové území:**  
**Adresa:** Hlavní město Praha  
**Kat. území:** Michle (727750), parc. č. 1710/4, 1711/1, 3362/1, 3453/1, 3467

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.  
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.  
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### Dojde ke kontaktu s VO - výstavba

Podle předložené dokumentace bude postaveno 8 nových stožárů, které budou napojeny ze stožáru VO 414300.

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mm<sup>2</sup>, zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

### Materiál pro nové VO dle projektové dokumentace a světelného výpočtu:

Stožár ocelový kuželový, výška 5 m

Svítlidlo Schröder YOA MIDI 5283 8 LEDs 600mA WW 730 43815S, 16,6 W, 3000 K

### Projektová dokumentace:

Technická zpráva, datum 10/2021

Světelný výpočet, datum 27/10/2021

Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu s platnými normami a předpisy, musí odpovídat "TECHNICKÉMU STANDARDU PRAŽSKÉHO LED SVÍTLIDLA VO", který je uveden na stránkách thmp.cz, musí doloženy světelným výpočtem dle ČSN, svítidla musí mít přípravu pro centrální řízení (Zhaga konektor).

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.**

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: P. Kopp, mobil 730 895 999, e-mail: [petr.kopp@thmp.cz](mailto:petr.kopp@thmp.cz)

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 16. 2. 2022

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:

  
**TECHNOLOGIE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY**  
Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541  
Ing. Věra Bursíková  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100