


- PK** POŽÁRNÍ Klapka
- VZT** VENTILÁTOR
- VYPÍNAČ** 2.PÓLOVÝ
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ** IP44
- přívod elektřiny**
- el.zásuvka 230 V "URČENÁ"**
- el.zásuvka 400 V**
- volná el.zásuvka 230 V**
- K1, K1, G3,J12,M10**
Označení gastrotechnologie (viz. projekt GASTRA)

Tabulka místností				
Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]	PODLAHA	F
0.01	CHODBA	34.33	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.02	ČISTIČÍ PROSTŘEDKY/ÚKLID. M.	7.07	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.03	SKLAD PRÁDLA	6.73	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.04	SKLAD INVENTÁŘ	7.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.05	STROJOVNA VZT	24.83	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.06	ŠATNA MUŽI, HYG. ZÁZEMÍ	7.78	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.07	ŠATNA ŽENY, HYG. ZÁZEMÍ	13.76	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.08	EVIDENCE DOKLADŮ	4.09	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.09	SKLAD POTRAVIN	14.4	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.10	SKLAD POTRAVIN	18.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.11	CHLAZENÝ SKLAD OVOCE A ZELENINY	8.37	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.12	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	12.52	VINYL	
0.13	VRATNÉ OBALY	1.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	
0.14	ŠACHTA VZT	5.07	STĚRKA	
S1	SCHODY	6.83	KERAMICKÁ DLAŽBA	
V1	OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH	2.24	STĚRKA	

Celková plocha [m²]: 175.65

GASTROTECHNOLOGIE :
LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ ELEKTRO




Poznámka 2
Přívodní kabely z rozpojovací skříňe do elektroměr. rozvaděče budou v celé délce uloženy v nepřerušovaných trubkách (mechanicky odolná trubka).
PŘEDÍ určilo nový způsob napojení objektu.
Nové napojení objektu bude napojeno z nové skříňe, která bude osazena do fasády objektu.

VZT Poznámka 3
Zařízení VZT s označením v půdoryse "Pozn.3" napojuje profese MaR

±0,000 = vstup - m.č. B1.01

POZNÁMKA :

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.



SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY		Zpracovatel části Special designer PIRS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
HIP		12 P 21		
Ing. Karel Šíp		tel : 2 66 109 838		
e-mail : antre@antre.cz		STUPĚN DOKUMENTACE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		DŮR + DSP/DPS		
Ing. Jaroslav Šimánek		PROFESE		
Ing. Jaroslav Šimánek		ESI - SILNOPROUD		
INVESTOR		STAVEBNÍ ÚŘAD		
MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		PRAHA 4		
NÁZEV AKCE		DATUM		
ZŠ POLÁČKOVA 1067/3, PRAHA 4		06/2022		
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ		ZMĚNA Č.		
Poláčkova 1067/3 Praha 4, č. parc.: 1256/7, 1256/3, 1256/8 - k. ú.: Krč		FORMÁT		
ČÁST		6 x A4		
NAVRHOVANÝ STAV		MĚŘÍTKO		
SO 01		1:50		
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU		
PŮDORYS 1. PP		ČÍSLO TISKU		
EL-04				